

Nasz znak: WKI.WT.7021.197.2018.MK

Data: 2018-06-20

W odpowiedzi na podanie w sprawie wydania zgody i warunków technicznych przyłączenia do kanalizacji sanitarnej dla budynku świetlicy środowiskowej na działce Nr 67/3 w miejscowości **Mierzyn** oświadczam, że:

1. Włączenie należy zaprojektować do istniejącej kanalizacji sanitarnej do przyłącza ks 160 na terenie działki. Na przyłączy na terenie działki należy przewidzieć montaż studzienki kontrolnej.
2. Dla określenia ilości odprowadzanych ścieków sanitarnych należy przewidzieć na przyłączy wodociągowym do działki, montaż wodomierza zgodnie z PN-ISO-4064-1, PN-ISO-4064-2+Ad.1, PN-ISO-4064-3.
3. Do kanalizacji sanitarnej wolno wprowadzać tylko i wyłącznie ścieki sanitarno-bytowe (bez wód opadowych i gruntowych). Ponadto ścieki nie mogą przekraczać norm zawartych w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 19 maja 1999 r. w sprawie warunków wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych stanowiących mienie komunalne.
4. Trasę projektowanego przyłącza kanalizacji sanitarnej należy uzgodnić ze wszystkimi użytkownikami i właścicielami uzbrojenia podziemnego oraz właścicielami gruntów, przez które będzie przebiegała. Kolidzję projektowanego przyłącza z istniejącą infrastrukturą techniczną należy usunąć na własny koszt pod nadzorem eksploatatora.
5. Skanalizowanie piwnic i innych pomieszczeń w budynku, położonych poniżej poziomu, z którego krótkotrwale nie jest możliwy grawitacyjny spływ ścieków, może być wykonane pod warunkiem zainstalowania w miejscach łatwo dostępnych urządzeń przeciw zalewowym, o konstrukcji umożliwiającej ich szybkie zamknięcie ręczne lub samoczynne.
6. Termin ważności niniejszych warunków - 12 miesięcy od daty wystawienia.
7. Zrzut ścieków może nastąpić po oddaniu kanalizacji do użytku oraz podpisaniu umowy z eksploatatorem oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacyjnej tj. firmą „POLDEK” Dionizy Polikowski, tel.(0 91) 333 12 12.
8. Zastrzega się prawo włączenia przykanalika do gminnej kanalizacji sanitarnej przez jej eksploatatora lub pod jego ścisłym nadzorem.
9. Warunki tracą ważność w przypadku zmiany stanu formalno-prawnego zabudowy działki.
10. Wykonawca przyłącza/sieci ma obowiązek zgłoszenia do odbioru wykonywaną kanalizację w stanie odkrytym do firmy POLDEK.
11. Należy w instalacji wodnej budynku, zamontować dodatkowy wodomierz, który określi zużycie wody tylko do celów socjalnych i będzie podstawą do rozliczania ilości ścieków. (-dotyczy sytuacji, gdy część wody będzie bezpowrotnie używana do celów produkcyjnych, technologicznych lub podlewania).

OTRZYMUJĄ

1. Adresat
2. „POLDEK” Dionizy Polikowski  
ul. Krzemienna 4, Mierzyn  
72-006 Szczecin
3. Aa

Z up. Wójta Gminy  
Irena Gental  
Kierownik Wydziału  
ds. Komunalnych i Inwestycji

**URZĄD GMINY DOBRA**  
Wydział ds. Komunalnych i Inwestycji  
ul. Graniczna 24a, 72-003 Dobra  
tel. 091-422 36-00, tel. 091-422 36-07

Gmina Dobra  
Ul. Szczecińska 16 a  
72-033 Dobra

Nasz znak: WKI.WT.7021.197.2018.MK

Data: 2018-06-20

W odpowiedzi na podanie w sprawie wydania zgody i warunków technicznych przyłączenia do kanalizacji deszczowej dla budynku świetlicy środowiskowej na działce Nr 67/3 w miejscowości **Mierzyn** oświadczam, że:

1. Włączenie zaprojektować do istniejącej na terenie działki kanalizacji deszczowej.
2. Na przyłączy na terenie działki należy przewidzieć montaż studzienki kontrolnej.
3. Przed zasypaniem wykonanego przyłącza należy je zgłosić do odbioru technicznego. (Urząd Gminy p. Dominik Krzemiński tel. 91/422 57 33).
4. Do kanalizacji deszczowej wolno wprowadzać tylko i wyłącznie wody deszczowe i gruntowe.
5. Trasę projektowanego przyłącza kanalizacji deszczowej należy uzgodnić ze wszystkimi użytkownikami i właścicielami uzbrojenia podziemnego oraz właścicielami gruntów, przez które będzie przebiegała.
6. Zastrzega się również prawo dokonania uzgodnień na etapie projektu technicznego.
7. Kolizję projektowanego przyłącza z istniejącą infrastrukturą techniczną należy usunąć na własny koszt pod nadzorem eksploatatora.
8. Termin ważności niniejszych warunków – 12 miesięcy od daty wystawienia.

Z up. Wójta Gminy  
*Irena Głental*  
Kierownik Wydziału  
ds. Komunalnych i Inwestycji

OTRZYMUJĄ:

1. Adresat
2. Aa