


UKŁAD SIECI TN-C-S  
OCHRONA OD PORAŻEŃ POPRZEC  
SAMOCZYNNE WYL. ZASILANIA

#### UWAGI:

- Przyłącze wykonać zgodnie WTP 23334/2018/OD3/ZR1 z dnia 06.06.2018r.
- Całość robót elektrycznych od złącza kablowo pomiarowego w zakresie inwestora
- Jako zabezpieczenia przedlicznikowe zastosowano wyłączniki selektywne 3x S301/C63
- Liczniki 1-strefowe 3-fazowe dostarczy RD Szczecin, po zawarciu umowy o dostawę i świadczenie usług przesyłowych.
- W rozd. stosować wyłączniki różnicowoprądowe o czułości 30mA
- Obowiązkowo wykonać w budynku:
  - docelowo uziom fundamentowy
  - ochronę przepięciową klasy C
- Ochrona od porażenia prądem elektrycznym poprzez samoczynne wyłączenie zasilania w czasie max 5s.
- Na odbiór przyłączy dostarczyć protokół pomiarów rezystancji uziemienia
- WLZ przed zasypaniem podlega odbiorowi przez RD Szczecin
- Wykonać powykonawcze pomiary geodezyjne

#### PLAN SYTUACYJNY



**IDS** architekci  
ul. Targ Rybny 2,  
70-535 Szczecin  
tel: 91 484 30 56,  
fax: 91 886 54 22  
www.idsarchitekci.pl

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE/  
COPYRIGHTS RESERVED  
Przedmiotowy projekt architektoniczny jest chroniony prawem autorskim  
zgodnie z art. 111 ustawy o Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych  
z dn. 4 lutego 1994 r. (Dz.U. nr 24 poz.83 z 23.02.95r)

PROJEKT WYKONAWCZY:  
ZESPÓŁ PROJEKTOWY "IDS Architekci Sp. z o. o."  
POD KIERUNKIEM mgr inż. arch. Macieja PANEK

PROJEKTANT: mgr inż. Piotr Markowski  
upr. proj. nr ZAP/0218/POOE/11  
specjalność elektroinstalacyjna

OPRACOWANIE:  
mgr inż. Ernest Ignatowicz - specjalność elektroinstalacyjna  
mgr inż. Maciej Polak - specjalność elektroinstalacyjna

PROJEKT BUDYNKU BĘDĄCEGO ZAPLECZEM DLA OBSŁUGI  
ISTNIEJĄCYCH OBIEKTÓW SPORTOWO - REKREACYJNYCH,  
PRZEZNACZONYCH M.IN. NA USŁUGI GASTRONOMII I HANDLU,  
Z ZEWNĘTRZNYMI INSTALACJAMI: WODY, KANALIZACJI SANITARNEJ,  
KANALIZACJI DESZCZOWEJ, GAZU I ENERGII ELEKTRYCZNEJ ORAZ  
URZĄDZENIAMI ZAGOSPODAROWANIA TERENU  
NA DZIAŁCE NR 67/3, POŁOŻONEJ PRZY UL. NASIENNEJ  
W MIERZYNIE, GMINA DOBRA, OBRĘB MIERZYN 2

adres:  
**MIERZYN, OBRĘB MIERZYN 2, DZIAŁKA  
NR 67/3, GMINA DOBRA**

inwestor / użytkownik / adres :  
**GMINA DOBRA  
ul. Szczecińska 16a  
72-003 Szczecin**

rysunek / temat / część :  
**SCHEMAT ZASILANIA**

faza:	branża:	proj. nr:
P.W.	ELEKTRYCZNA	00-295
skala:	miejsce i data:	nr rys.:
1:X	Szczecin, styczeń 2019	IE1