

UWAGI

Podłączenie wszystkich kanałów do wentylatorów należy wykonać za pomocą króćców elastycznych.
Na kanałach przy wentylatorach należy zamontować tłumiki szumów.
Dopuszcza się wykonanie kanałów o przekrojach innych niż na rysunku zachowując powierzchnie przekrojów.
Dopuszcza się zastosowanie urządzeń innych producentów o tych samych parametrach.
Kanały należy zaizolować 4cm wełny.

SPIS POMIESZCZEŃ

nr.	nazwa pomieszczenia	powierzchnia
1	WC OGOLNODOSTĘPNE	5,28m2
2	POKÓJ TRENERA	13,56m2
3	MAGAZYNEK	8,18m2
4	C.O.	2,57m2
5	SZATNIA	7,08m2
6	UMYWALNIA	6,00m2
7	SZATNIA	7,08m2
8	UMYWALNIA	6,00m2
	RAZEM:	55,75m2

LEGENDA

kanały wentylacji nawiewnej o przekroju okrągłym ocynkowane gładkie

kanały wentylacji wywiewnej o przekroju okrągłym ocynkowane gładkie

50m³/h — zawór wentylacyjny nawiewnej

65m³/h — zawór wentylacyjny wywiewny

1 - projektowany kocioł gazowy dwufunkcyjny o mocy 24kW
2 - czerpnia powietrza Ø200 umieszczona w ścianie zewnętrznej, krawędź spodu czerpni min. 2m ponad terenem
3 - do wentylatora dachowego o wydajności 250m3/h, spręż 180Pa
4 - nawietrzak z żaluzją regulowaną zamontowany 2m nad posadzką
5 - filtr powietrza F7
6 - nagrzewnica elektryczna o mocy 5kW, 400V, 2f
7 - wentylator kanałowy nawiewny o parametrach 220m3/h, spręż 180Pa
8 - tłumik kanałowy Ø160 i długości 60cm

przepustnica nawiewna

przepustnica wywiewna

rzędna 247cm — rzędna spodu kanału liczona od posadzki (należy doliczyć grubość izolacji)

CORSO PROJEKT SPÓŁKA Z O.O.
Corso Projekt Spółka z o.o.
ul.Jodłowa 13
72-003 DOBRA
tel/fax 091 311 30 80

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE / COPY RIGHTS RESERVED
Przedmiotowy projekt architektoniczny jest chroniony prawem autorskim zgodnie z art.1 i nast. Ustawy o Prawie Autorskim i Prawawach Pokrewnych z dn.4 lutego 1994 r.(Dz.U. nr 24 poz.83 z 23.02.95 r.)

PROJEKTANT
inż. Artur Marciniak
upr.nr ZAP/0226/PWOS/10

SPRAWDZIŁ
mgr inż. Dawid Wachowiec
upr.nr ZAP/0107/PWOS/09

ZAGOSPODAROWANIE I MODERNIZACJA TERENU REKREACYJNEGO WRAZ Z BOISKIEM SPORTOWYM W WOŁCZKOWIE

WOŁCZKOWO UL. LIPOWA
DZ. NR 864/1 obręb Wołczkowo i 249dr

WEW. INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ

WEW. INSTALACJE SANITARNE P.B-W		
S5	SKALA 1-100	DOBRA, 11.2015