

27.06.2018

WZ/TE/1635/...../2018/IN

Goleniów, 25.06.2018r.

DIM
Pracownia Projektowa Dróg i Mostów
Ryszard Kowalski
ul. Sosnowa 6F
71-468 Szczecin

Dotyczy: pisma znak: DIM/KR/2018/06/DDRLEGSTO, z dnia 06.06.2018r., ws uzgodnienia projektu w zakresie kolizji infrastruktury – „Budowa ścieżki rowerowej Łęgi – Stolec”

Wodociągi Zachodniopomorskie Sp. z o.o. w załączeniu odsyłają 1 egzemplarz map. Uzgadnia się rozwiązanie zawarte w opracowaniu z zastrzeżeniem następujących uwag:

1. W pobliżu istniejących sieci wodociągowych prace ziemne należy prowadzić ręcznie, z zachowaniem szczególnej ostrożności.
2. Przy skrzyżowaniach i zbliżeniach z sieciami wodociągowymi zachować odległości wynikające z polskich i branżowych norm.
3. Przed rozpoczęciem prac ziemnych (na głębokości większej niż 1,0m), ustalić głębokość ułożenia podziemnej instalacji wodociągowej metodą przekopu próbnego. W szczególnych przypadkach prace ziemne prowadzić pod nadzorem służb wodociągowych.
4. Odkryte w trakcie prac podziemne elementy sieci i uzbrojenia należy zabezpieczyć.
5. Uszkodzenia instalacji wodociągowych powstałe w trakcie prac ziemnych będą naprawiane na koszt Inwestora.
6. Przy niwelacji terenu doprowadzić do zachowania normatywnej głębokości dla infrastruktury wodociągowej.
7. W miejscach kolizyjnych z wodociągami dla budowanych instalacji stosować rury osłonowe.
8. Dokonać regulacji skrzynek zasuwowych, włączów studni wodomierzowych do poziomu wyznaczonego przez projektowane rzędne wysokościowe. Regulacja i wymiana uszkodzonych w trakcie prac elementów uzbrojenia: zasuw na koszt Inwestora.

DYREKTOR
D/S. TECHNICZNYCH

Kazimierz Ziemia

Do wiadomości:

1. OT Goleniów