

Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.
Oddział Zakład Gazowniczy w Szczecinie
Tama Pomorzańska 26, 70-952 Szczecin
tel. 91 4824281, fax 91 4825208

Dział Zarządzania Majątkiem Sieciowym
Tama Pomorzańska 26, 70-952 Szczecin
tel. (91) 424 72 63, faks (91) 485 32 42
dzial.zarządzania.majatkem.sieciovym.szczecin@psgaz.pl

"DIM" Pracownia Projektowa Dróg i Mostów
Ryszard Kowalski
Sosnowa 6F
71-468 Szczecin

W/ znak: DIM/KR/2018/06/DDRLEGSTO
N/ znak: PSGSZ.ZMDZ.~~63~~...-5000-101484/18

z dnia 6-06-2018
z dnia 13-06-2018

Lokalizacja przedsięwzięcia:

woj. zachodniopomorskie, gm. Dobra (Szczecińska), m. Łęgi, budowa ścieżki rowerowej od m. Łęgi do m. Stolec

W odpowiedzi na Państwa pismo znak jw. z dn. 06.06.2018 r. informujemy, że w zakresie planowanej inwestycji – budowy drogi rowerowej Łęgi – Stolec na odcinku od km 0+000,00 do km 5+197,75 ułożony jest czynny gazociąg średniego ciśnienia dn 63 PE (rok budowy 2000). Gazociąg jw. ułożony jest wzdłuż dz. dr. Nr ewid. 66 w km 5+180 planowanej inwestycji - dot. Arkusz 1, rysunek Nr 2.

W/w gazociąg średniego ciśnienia ułożony został na głębokości około 0,8 - 0,9 m w stosunku do rzędnych terenu istniejących w trakcie jego budowy, a po wybudowaniu został zinwentaryzowany i zgłoszony do wniesienia wraz z rzędnymi jego posadowienia na geodezyjną zasadniczą mapę sytuacyjno-wysokościową terenu, znajdującą się w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjno-Kartograficznej.

Opisany powyżej czynny gazociąg jest w dobrym stanie technicznym i nie znajdują się w obowiązującym Planie Inwestycyjnym PSG sp. z o.o. do wymiany/przebudowy/modernizacji.

Wyżej wymieniony gazociąg został oznaczony kolorem zielonym na rysunku Nr 2 – pn. „Koncepcja” sporządzonym na kopii geodezyjnej zasadniczej mapy sytuacyjno-wysokościowej terenu.

W odniesieniu do w/w czynnego gazociągu średniego ciśnienia obowiązuje rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 26-04-2013 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz. U. z 2013 r., poz. 640). Zgodnie z tym rozporządzeniem, dla opisanego powyżej gazociągu wybudowanego przed dniem 12 grudnia 2001 r. wyznaczone zostały strefy kontrolowane (obszar po obu stronach osi gazociągu, którego linia środkowa pokrywa się z osią gazociągu), których szerokość w zależności od rodzaju obiektu terenowego wynosi od 1,0 - 30 m (załącznik Nr 2, tabela 2 do w/w rozporządzenia). Ponadto dla wyżej opisanego gazociągu wyznaczony został pas eksploatacyjny równy strefie kontrolowanej o szerokości 1,0 m.

W strefie kontrolowanej (pasie eksploatacyjnym) o szerokości 1,0 m PSG sp. z o.o. kontroluje wszelkie działania mogące spowodować uszkodzenie sieci gazowej lub mieć inny negatywny wpływ na jej funkcjonowanie i użytkowanie. Prace w obrębie strefy kontrolowanej (pasa eksploatacyjnego) o szer. 1,0 m mogą być prowadzone tylko po wcześniejszym uzgodnieniu sposobu i terminu ich wykonania z operatorem sieci gazowej - Oddziałem Zakładem Gazowniczym w Szczecinie.

Przedłożoną koncepcję fragmentu projektu drogi rowerowej Łęgi – Stolec, opiniujemy pozytywnie z uwagami j.n., które należy uwzględnić w dokumentacji budowlanej projektowo-wykonawczej dla w/w zadania:

- 1) W miejscach, w których zlokalizowana jest czynna sieć gazowa nie należy zmniejszać warstw jej przykrycia i obniżać rzędnych terenu. Warstwy konstrukcyjne planowanych do budowy nawierzchni muszą znaleźć się ponad ułożonymi czynnymi sieciami gazowymi.
- 2) Prace w strefach kontrolowanych o szerokości 1,0 m czynnej sieci gazowej należy prowadzić z zachowaniem szczególnej ostrożności, a roboty ziemne wykonywać ręcznie. Ponadto w strefach tych nie należy wznosić nawet tymczasowych obiektów budowlanych, składować ziemi pochodzącej z wykopów, materiałów budowlanych, sadzić drzew oraz podejmować działań mogących spowodować uszkodzenie przewodu gazowego.

- 3) Ewentualne skrzyżowania oraz zbliżenia projektowanego w ramach przedmiotowej inwestycji podziemnego uzbrojenia terenu z istniejącymi czynnymi gazociągami, muszą zostać wykonane zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 26-04-2013 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz. U. z 2013 r., poz. 640).
- 4) Na min. 7 dni przed planowanym rozpoczęciem robót należy powiadomić O/Zakład Gazowniczy w Szczecinie – Gazownię Szczecin Południe (ul. Mickiewicza 144, 71-153 Szczecin, tel. 91 487 76 21, fax: 91 487 61 12, e-mail: gazownia.szczecin.polnoc@psgaz.pl) o terminie ich rozpoczęcia powołując się na znak niniejszego pisma.
- 5) Przed planowanym rozpoczęciem robót należy wykonać przekopy próbne, w celu ustalenia zgodności przebiegu sieci gazowej naniesionej na mapie ze stanem faktycznym.

W przypadku wprowadzenia zmian w projektowanej inwestycji, w stosunku do rozwiązania przedstawionego na załączonym do Państwa pisma z dn. 06.06.2018 r. rysunku Nr 2 pn. „Koncepcja”, każdorazowo należy zgłosić ten fakt w PSG sp. z o.o., powołując się na znak naszego pisma, a w przypadku stwierdzenia kolizji planowanej inwestycji z istniejącą czynną siecią gazową należy wystąpić do naszej Spółki z wnioskiem o wydanie warunków technicznych (WT) na jej przebudowę.

Na podstawie obowiązującego w PSG sp. z o.o. "Cennika Usług Pozataryfowych", za uzgodnienie planu zagospodarowania terenu w zakresie, w którym występuje sieć gazowa, pobierana jest opłata w wysokości 85,00 PLN + 23% VAT. Faktura VAT wysłana zostanie do Państwa oddzielną korespondencją.

Z poważaniem
DYREKTOR
Oddział Zakład Gazowniczy w Szczecinie
Andrzej Hoehle

Załączniki:

- 1) Załącznik graficzny Nr 1 – Arkusz Nr 1 (Rysunek Nr 1) – 1 egz.
- 2) Załącznik graficzny Nr 2 – Arkusz Nr 1 (Rysunek Nr 2) – 1 egz.

Otrzymują:

- 1) Adresat
- 2) Gazownia Szczecin Północ – w/m
- 3) PSGSZ.ZMDZ - a/a

Sprawę prowadzi: Grzegorz Tobolski, tel.: 91 424 72 85