



1. Instalację w budynku prowadzić w listwie elektroinstalacyjnej PVC 40x20.
 2. Instalację poza budynkiem prowadzić elektroinstalacją w gruncie.
 3. Preparat uszczelniać.
 4. Objętość symboli i oznaczeń zgodnie z legendą, wykazem oznaczeń oraz wykazem materiałów.
 5. Zestawem koordynację instalacji elektrycznej z pozostałymi instalacjami zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 6. Ochrona przeciwporażeniowa podstawowa: izolowanie części czynnych.
 7. Ochrona przeciwporażeniowa dodatkowa: smocznice wyładowcze zasilano (wyłazniki, różnicowoprądowe, wyl. nadprądowe).
- Układ sieci: TN-S.

— Instalacja elektryczna nn

☒ Tablica Bezpiecznikowa

PRAWA AUTORSKIE ZAŚCIEŻONE
Zgodnie z art. 1 i kolejnymi Ustawy o Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych z dn. 4.02.1994r. (Dz. nr 24, poz. 83 z 23.02.1994