


IP44





UKŁAD SIECI -TNS
OCHRONA OD PORAŻEŃ- SAMOCZYNNE WYŁĄCZENIE ZASILANIA

- 1.Przed podłączeniem regulatora zapoznać się z instrukcją montażu fabryczną regulatora i pomp ,sprawdzić czy nie zaszły zmiany w schemacie podłączenia.
- 2.Przed podłączeniem siłowników sprawdzić napięcie zasilania siłowników.
- 3.Pompy z funkcją start-stop – zasilanie podłączyć bezpośrednio sterowanie ze stycznika do start-stop.

ZACISKI OCHRONNE URZĄDZEŃ PODŁĄCZYĆ DO LISTWY PE
przewody czujników i zaworów OWY2*1,OWY4x1

Rozdzielnica węzła cieplnego
obudowa natynkowa IP44



INWESTYCJA	AKTUALIZACJA PROJEKTU BUDOWLANO – WYKONAWCZEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA przy PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ im. PRZYJAĆLI DZIECI * MIERZYNIE, ul. KOLOROWA 27, 72-006 MIERZYN Dz. nr ew.269/19, 269/20, obręb Mierzyn 3, gm. Dobra		
INWESTOR	GMINA DOBRA 72-003 DOBRA, ul. Szczecińska 16a		
JEDNOSTKA PROJEKTOWA	MASTER PROJEKT BEATA EWA IŻYKOWSKA 71-307 SZCZECIN, ul.Adama Mickiewicza 83/5 tel. 513 153 038; 601 583 441 masterprojekt.szczecin@gmail.com www.master-projekt.com		
GENERALNY PROJEKTANT	arch. JACEK IŻYKOWSKI		
RODZAJ INWESTYCJI	OBIEKT NOWOPROJEKTOWANY		
KATEGORIA OBIEKTU	IX. / BUDYNEK OŚWIATY		
FAZA OPRACOWANIA	PROJEKT WYKONAWCZY		
BRANŻA	ELEKTRYCZNA		
FUNKCJA	IMIĘ I NAZWISKO	NR. UPR.	PODPIS
PROJEKTOWAŁ	mgr inż.Norbert Wszytko	11/Sz/2001	
SPRAWDZIŁ	mgr inż.Szymon Woyke	183/Sz/2002	
TREŚĆ RYSUNKU			
ROZDZIELNICA RWC–SCHEMAT			
DATA OPRACOWANIA	NUMER RYSUNKU	BRANŻA	SKALA
MARZEC 2018	E–S6	EL	