

Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.
Oddział w Poznaniu
Zakład w Szczecinie
ul. Tama Pomorzańska 26, 70-952 Szczecin
tel. 91 4824281, fax 91 4825208

Dział Eksploatacji Infrastruktury Gazowniczej
tel. (91) 424 72 63
fax (91) 485 32 42

"PRODROM" Adam Bukowiecki
Grzeczna 1p
72-003 Dobra

W/ znak: L.dz. PRO/420/2013
N/ znak: TE.12-5000-100099/13

z dnia 17-09-2013
z dnia 17-12-2013

Dotyczy: **Budowa dróg gminnych**

Lokalizacja przedsięwzięcia:

woj. zachodniopomorskie, gm. Dobra (Szczecińska), m. Dobra, ul. Bukowa, Oliwkowa, Sekwojowa, Platanowa, Cyprysowa, Jodłowa, Na Stoku, Stokrotki i Dębowa

Nawiązując do Państwa pisma dotyczącego budowy dróg gminnych w m. Dobra (Szczecińska) informujemy, że w rejonie objętym opracowaniem ułożone są czynne sieci gazowe średniego ciśnienia, które są własnością PSG sp. z o.o., tj.:

- 1) W ul. Bukowej: gazociąg średniego ciśnienia dn 63 PE oraz przyłącza gazowe dn 32 PE i dn 25 PE do obiektów na terenach nieruchomości przyległych do w/w ulicy. W/w sieć gazowa wybudowana została w latach 2008-2011.
- 2) W ul. Poziomkowej, na wysokości skrzyżowania z ul. Bukową – gazociąg średniego ciśnienia dn 63 PE (rok budowy 2008).
- 3) W ul. Oliwkowej: gazociąg średniego ciśnienia dn 63 PE – od gazociągu dn 90 PE w ul. Dębowej (wybudowany w latach 2001-2002), gazociąg średniego ciśnienia dn 32 PE – od gazociągu dn 63 PE w ul. Sekwojowej (wybudowany w roku 2004) oraz przyłącza gazowe dn 32 PE i dn 25 PE do obiektów na terenach nieruchomości przyległych do w/w ulicy.
- 4) W ul. Sekwojowej: gazociąg średniego ciśnienia dn 63 PE i dn 32 PE – od gazociągu dn 90 PE w ul. Dębowej oraz przyłącza gazowe dn 25 PE do obiektów na terenach nieruchomości przyległych do w/w ulicy (rok budowy 2004).
- 5) W ul. Platanowej: gazociąg średniego ciśnienia dn 63 PE (rok budowy 2004) oraz przyłącza gazowe dn 25 PE do obiektów na terenach nieruchomości przyległych do w/w ulicy.
- 6) W ul. Cyprysowej: gazociąg średniego ciśnienia dn 63 PE (rok budowy 2004) oraz przyłącza gazowe dn 25 PE do obiektów na terenach nieruchomości przyległych do w/w ulicy.
- 7) W ul. Jodłowej: gazociąg średniego ciśnienia dn 63 PE – od gazociągu dn 90 PE w ul. Dębowej oraz przyłącza gazowe dn 25 PE do obiektów na terenach nieruchomości przyległych do w/w ulicy. W/w sieć gazowa wybudowana została w latach 2001-2004.
- 8) W ul. Na Stoku: gazociąg średniego ciśnienia dn 63 PE – od gazociągu dn 90 PE w ul. Dębowej oraz przyłącza gazowe dn 25 PE do obiektów na terenach nieruchomości przyległych do w/w ulicy. W/w sieć gazowa wybudowana została w roku 2001.
- 9) W ul. Stokrotki: gazociąg średniego ciśnienia dn 63 PE – od gazociągu dn 90 PE w ul. Dębowej oraz przyłącza gazowe dn 32 PE i dn 25 PE do obiektów na terenach nieruchomości przyległych do w/w ulicy. W/w sieć gazowa wybudowana została w roku 2002.
- 10) W ul. Dębowej (na wysokości skrzyżowań z ulicami: Stokrotki, Na Stoku, Jodłową, Sekwojową i Oliwkową): gazociąg średniego ciśnienia dn 90 PE (rok budowy 1997).

W/w gazociągi układane były na głębokości ok. 0,8 – 1,4 m, a przyłącza gazowe na głębokości ok. 0,6 – 0,8 m. Na istniejącej sieci gazowej j.w. wbudowane zostały zasuwy odcinające i zespoły zaporowo-upustowe. W/w sieci gazowe są naniesione i opisane na mapach geodezyjnych, na których wykonany został plan zagospodarowania terenu przedmiotowego zadania inwestycyjnego (skala 1 : 500). Miejsca usytuowania zasuw

odcinających i zespołów zaporowo-upustowych również oznaczone zostały na mapach geodezyjnych, a w terenie za pomocą tabliczek orientacyjnych umieszczonych na słupkach wolnostojących lub ogrodzeniach sąsiadujących posesji.

Biorąc pod uwagę przedstawione materiały informujemy, że pozytywnie opiniujemy plan zagospodarowania terenu w skali 1 : 500 z następującymi uwagami, które należy uwzględnić w dokumentacji projektowej – projekcie budowlanym przedmiotowego zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa dróg gminnych w m. Dobra (Szczecińska)”:

1. W odniesieniu do opisanej powyżej sieci gazowej obowiązuje rozporządzenie Ministra Gospodarki z dn. 26-04-2013 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz. U. z 2013 r., poz. 640). Zgodnie z tym rozporządzeniem, dla w/w sieci gazowych, na czas ich użytkowania wyznaczone zostały strefy kontrolowane (obszar wyznaczony po obu stronach osi gazociągu, którego linia środkowa pokrywa się z osią gazociągu), których szerokość wynosi 1,0 m. W strefach kontrolowanych Zakład nasz kontroluje wszelkie działania, które mogłyby spowodować uszkodzenie gazociągu lub mieć inny negatywny wpływ na jego użytkowanie i funkcjonowanie, a wszelkie prace w tej strefie mogą być prowadzone tylko po wcześniejszym uzgodnieniu sposobu ich wykonania z naszym Zakładem.

2. Na min. 7 dni przed planowanym rozpoczęciem robót należy powiadomić Rejon Dystrybucji Gazu Szczecin-Północ (71-153 Szczecin, ul. Mickiewicza Nr 144, tel. 914247266, FAX 914877621, e-mail: rdg.szczecinpolnoc@wsgaz.pl) o terminie ich rozpoczęcia, powołując się na znak naszego pisma.

3. Przed rozpoczęciem prac należy wykonać przekopy próbne, w celu ustalenia zgodności przebiegu sieci gazowych naniesionych na mapach geodezyjnych ze stanem faktycznym.


4. Prace w strefach kontrolowanych opisanej powyżej sieci gazowej należy prowadzić z zachowaniem szczególnej ostrożności, a roboty ziemne wykonywać ręcznie.

5. Skrzynki uliczne istniejących, wbudowanych na gazociągach zasuw odcinających i zespołów zaporowo-upustowych należy wyprowadzić do poziomu projektowanej nawierzchni.

6. Dokonać aktualizacji (pod względem domiarów) oznakowania w/w armatury zaporowej i zaporowo-upustowej tablicami orientacyjnymi - zgodnie ze Standardem Technicznym ST-IGG-1004:2011 wydanym przez Izbę Gospodarczą Gazownictwa.

W przypadku wprowadzenia zmian projektowanej budowy dróg gminnych w stosunku do projektu objętego niniejszym uzgodnieniem lub stwierdzenia kolizji wysokościowej z istniejącą siecią gazową, każdorazowo należy zgłosić ten fakt w naszym Zakładzie, powołując się w odpowiedzi na znak naszego pisma.

Z poważaniem

1-CA DYREKTORA
ds. Technicznych

Janusz Gruchowski

Załączniki:

1) Projekt zagospodarowania terenu – 1 kpl.

Do wiadomości:

1. TRG.101 - w/m
2. Gmina Dobra
ul. Szczecińska Nr 16-a
72-003 Dobra (Szczecińska)
3. TE.12 - a/a