Rozdzielnica Główna RG



Nr Pola/Celki	1	2	31	32	33	34	41	42	43	44	45
Nazwa Pola/Celki	Zasilanie z Pola 4.2 Tablicy Głównej w RG	Sygnalizacja obecności napięcia	Oświetlenie PRZEDPOKÓJ	Oświetlenie KORYTARZ, KUCHNIA	Oświetlenie NR POL., DZWONEK, WEJŚCIE, PRALKI, PODDASZE, OŚW. ZEWN.	Oświetlenie ŁAZIENKI	Gniazda wtykowe PRALNIA	Gniazda wtykowe PRALNIA PRALKA 1	Gniazda wtykowe PRALNIA PRALKA 2	Gniazda wtykowe ŁĄZIENKA 1, GNIAZDA ZEWNĘTRZNE	Gniazda wtykowe ŁAZIENKA 2
Moc zainst. [kW]	–	–	1,0	1,0	1,0	1,0	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5
Prąd [A]	–	–	4,3	4,3	4,3	4,3	16,0	16,0	16,0	16,0	16,0
Typ kabla	5x LgY	–	YDYżo	YDYżo	YDYżo	YDYżo	YDYżo	YDYżo	YDYżo	YDYżo	YDYżo
Przekrój [mm²]	6	–	3x1,5	3x1,5	3x1,5	3x1,5	3x2,5	3x2,5	3x2,5	3x2,5	3x2,5

Ochrona przed porażeniem:
IZOLACJA CZĘŚCI CZYNNYCH
SAMOCZYNNE WYŁĄCZENIE ZASILANIA
POŁĄCZENIA WYRÓWNAWCZE

UKŁAD SIECI TN-S

JD	Opracował:			Data: 04.2016	Tytuł projektu: REMONT I PRZEBUDOWA PARTEROWEGO BUDYNKU MIESZKALNEGO W ZABUDOWIE JEDNORODZINNEJ	Nr archiwalny: JD-1607.09
	Projektował:	mgr inż. Dawid Witamborski	ZAP/0108/PWOE/15			
	Sprawdził:	mgr inż. Janusz Dębski	77/Sz/80	Podziałka: -	Tytuł rysunku: Schemat strukturalny Rozdzielnicy Głównej RG	Nr kolejny: 09 / Arkusz: 3/8
	Numer proj.:	JD-1607	Faza proj.: PBW			