SZCZEGÓŁ WŁĄCZENIA W1







POZIOM PORÓWNAWCZY 15.00 m n.p.m.	włączenie do istniejącego wodociągu	studnia wodomierzowa ø1000mm		łuk	łuk	łuk	budynek
RZĘDNA TERENU ISTN.	25.70	25.70		25.70	25.70	25.70	25.70
RZĘDNA OSIRUROCIĄGU	24.30	24.30		24.30	24.30	24.30	24.30
ZAGŁĘBIENIE OSI RUROCIĄGU	1.40	1.40		1.40	1.40	1.40	1.40
SPADKI, DŁUGOŚCI		23,45m					
ŚREDNICA, MATERIAŁ		de40PE					
ODLEGŁOŚCI	0.00	5.40	5.40	15.85	21.60	23.20	23.45
			10.45		5.75	1.60	0.25
HEKTOMETRY	W1	W2		W3	W4	W6	W5

SCHEMAT STUDNI WODOMIERZOWEJ W2



	Wyszczególnienie	Ilość
1	rura de40PE	
2	tuleja mechaniczna DSI	2
3	złączka przejściowa z gwintem zewnętrznym de40/dn32	2
4	zawór grzybkowy gwintowany do wody ø32	1
5	złączka wkrętna zwężkowa ø32/15	2
6	prostka stalowa ø15	1
7	wodomierz skrzydełkowy JS 1.5 DN15	1
8	zawór grzybkowy gwintowany do wody ø32 ze spustem	1
9	zawór zwrotno–zaporowy antyskażeniowy ø32 klasy EA	1
10	studnia z polimerobetonu firmy ESPEBEPE BETONSTAL lub z betonu firmy BS Police	1

JEDNOSTKA PROJEKTOWA: PRACOWNIA PROJEKTOWA ARCHITEKT TOMASZ KURIAŃSKI
UL. JANICKIEGO 8/9, SZCZECIN 71-270, tel. 0502 541 573

BRANŻA:	SANITARNA
FAZA:	PBW
TEMAT:	**REMONT I PRZEBUDOWA PARTEROWEGO BUDYNKU MIESZKALNEGO W ZABUDOWIE JEDNORODZINNEJ**
INWESTOR:	Gmina Dobra ul. Szczecińska 16A, 72-003 Dobra
LOKALIZACJA:	Wołczkowo, ul. Lipowa 21, Dz. Nr 227/1, 249, Obr. Wołczkowo
AUTOR / PROJEKTANT:	mgr Inż. Mariusz Carło upr. proj. ZAP/0106/PWOS/11 — PODPIS:
SPRAWDZAJĄCY:	mgr Inż. Jakub Głuchowski upr. proj. ZAP/0222/POOS/12 — PODPIS:
TYTUŁ RYSUNKU:	**PROFIL WODY** — NR RYS.: **S/02**
DATA:	KWIECIEŃ 2016 r. — SKALA: 1:100/500

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE
Zgodnie z art.1 i kolejnymi Ustawy o Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych z dn. 4.02.1994r. (DU. nr.24, poz. 83 z 23.02.1994)