



| | | | | | | | | | | | |
|--|---|--|-------------------------------------|---|-------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------|---|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 211 | 212 | 213 | 221 | 222 | 223 |
| Gniazda wykłowe DATA – pom. 0/10, 0/11, 0/14 | Gniazda wykłowe DATA – pom. 0/07, 0/04 | Gniazda wykłowe DATA – pom. 0/04 zasilanie serwera | Gniazda wykłowe DATA – pom. 0/03 | Gniazda wykłowe DATA – pom. 0/02, 0/03 | Gniazda wykłowe DATA – pom. 1/08 | Gniazda wykłowe – pom. 0/16, 0/15 | Gniazda wykłowe – pom. 0/14 | Gniazda wykłowe – pom. 0/13, 0/11, 0/10 | Gniazda wykłowe – pom. 0/07, 0/04 | Gniazda wykłowe – pom. 0/04, 0/03 | Gniazda wykłowe – pom. 0/03, 0/02 |
| 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 |
| 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| YD7z0 | YD7z0 | YD7z0 | YD7z0 | YD7z0 | YD7z0 | YD7z0 | YD7z0 | YD7z0 | YD7z0 | YD7z0 | YD7z0 |
| 3x2,5 | 3x2,5 | 3x2,5 | 3x2,5 | 3x2,5 | 3x2,5 | 3x2,5 | 3x2,5 | 3x2,5 | 3x2,5 | 3x2,5 | 3x2,5 |

Ochrona przed porażeniem:
IZOLACJA CZĘŚCI CZYNNYCH
SAMOCZYNNE WYŁĄCZENIE ZASILANIA
POŁĄCZENIA WYRÓWNAWCZE

UKŁAD SIECI TN-S

| | | | | | |
|--|--|-------------|--|---|--|
| Opracował: | | Data: | | Tytuł projektu: | |
| Projektował: mgr inż. Dawid Włamborski | | 12.2016 | | FILII URZĘDU GMINY DOBRA W WOŁCZKOWIE | |
| Sprawdził: mgr inż. Janusz Dębski | | 77/Sz/80 | | Schemat strukturalny Rozdzielniczy Głównej RG | |
| Numer proj.: | | Faza proj.: | | Tytuł rysunku: | |
| | | PW | | | |
| | | - | | | |
| | | | | Nr kolejny: | |
| | | | | E/09 | |
| | | | | Arkusz: | |
| | | | | 3/5 | |

ATK
PROJEKTOWANIE