Uwagi:
1.Uziemienia i zbiżenia proj. kabli 15 kV z elementami
uziemienia terenu wykonać rurkami ochronnymi 3/8"x100,
kabli 0,4 kV rurami 3/8"x110 firmy Arot.
2.Przejścia kabli 15 kV przez ogrodzenie wykonywać
do przejść wykonać rurami ochronnymi dwudzielnymi A=150PS,
kable 0,4 kV rurami ochronnymi A=110PS.
3.Głębokości ułożenia kabli 0,4kV mierzone od powierzchni ziemi
w terenie nieutwardzonym powinna wynosić nie mniej niż 70cm,
w kabli 15kV nie mniejsza 100cm. Dopuszcza ułożenie kabli mierzone wzdłuż
ogrodzeń dwustronnych dzielących i przylegających).
4.Przy skrzyżowaniach z drogami kable należy układać rurami ochronnymi
zgodnie przepisy oraz ustalenia zarządcy i głębokości ułożenia tych
urządzeń. Po zlokalizowaniu istniejącego wykonać zgodnie z PN-76/S-09125.
5.Przy zbliżeniach kabli 15kV z elementami uziemienia terenu, kable należy
zabezpieczyć układając rury ochronne w pionie mierzone od powierzchni
terenu na głębokości 1,0m, a w poziomie na szerokości 1,0m, nie mniej 100cm.
6.Ochrona dodatkowa przed porażeniem prądem elektr.
Strona 94 - Samoczynne wyłączenie zasilania,
Strona 94 - Uziemienie ochronne.
Oznaczenia:
proj. kable 15kV
proj. kable 0,4kV
kable w rurze ochronnej dr. 1/4
kable w rurze ochronnej z dn. wpisać a
Skm z otw.dmy.wł.miejsc.dodatkowe
granice działek ewidencyjnych
Autorzy projektu:
USŁUGI PROJEKTOWE I NADZÓR
TADEUSZ NOWAKOWSKI
ul. Ks. Piotra Skargi 3, 19-300 Ełk
tel./fax: (+48 87) 620 22 10
e-mail: tadeusz.nowakowski@wp.pl
Projekt uzgodniony z Zarządcą drogi wojewódzkiej nr 655 Ełk - Kopiec
Projekt uzgodniony z Zarządcą drogi powiatowej nr 1209N Ełk - Kopiec
Projekt uzgodniony z Zarządcą drogi powiatowej nr 1210N Ełk - Kopiec
Projektant:
mgr inż. Tadeusz NOWAKOWSKI
upr. nr 23/POM/PROJEKTOWE
Podpis:
Sprawdził:
mgr inż. Marek CZAPLEJEWICZ
Podpis:
Kontrola:
mgr inż. Tadeusz NOWAKOWSKI
upr. nr 23/POM/PROJEKTOWE
Podpis:
Inwestor:
ENEA
Adres:
Enlargo Office
ul. Abpa Antoniego Vilki, 15-399 Ełk
Uwaga!
Projektowane przebudowy linii napowietrznej 15kV
oraz linii napowietrznej nN, kablowej 0,4kV
Rejon Energetyki Ełk, Stacja Stacja Ełk 2
Branża: ELEKTRYCZNA
Faza: PROJEKT BUDOWLANY
Nazwa zadania:
PLAN PRZEBUDOWY SIECI
ENEA OPERATOR SP. Z O.O.
Skala: 1:500
Data: 12.2013
Nr rys.: 01
SKALA 1:500
Układ współrzędnych: PUWG 2000
Układ odniesienia wysokości: Kronsztad
Kierownik Zespołu: mgr inż. Piotr Skarżyński
Wykonano metodą: a) tachimetr b) wektorowo:
stanowisk, tachimetr, digitalizacja nadra
Wykonano w ramach: osnowy geodezyjnej
GK.6640.818.2014
Zgłaszający: w WGKiK SP w Pułtusk
Wykaz map do celów projektowych aktualnością przy wykorzystaniu:
1. Mapy zasadniczej w skali 1:500 arkusze:
5.241.11.15.2, 5.1.4.1, 5.1.4.2, 5.1.3.2
2. Zasięgi branżowych sieci uzbrojenia podziemnego
3. Mapy ewidencyjne gruntów i budynków w zakresie zmiany
treści obiektów wykonanych przez uczestnika
4. Opracowanych geodezyjnie elementów planu zagospodarowania
przestrzennego (Brak wypełnienia, brak regulacji), inne: etc.
Na mapie do celów projektowych wykonano następujące
uzupełnienia treści (DOP projektu oraz uzbrojenia terenu):
1. GEOSAT I proj.1
Informacje dodatkowe
1. Wykaz działek sąsiednich zgodny z rejestrem gruntów
z dnia 13.02.2014r. (Dz. U. 2013 nr 2 poz. 362)
2. Granice działek ewidencyjnych zgodne ze stanem gruntu.
3. Zasięg terytorialny/obszar mapy do celów projektowych jest
zgodny z Rozporządzeniem MSWiA z dnia 8.11.2011 r.
(Dz. U. 2011 nr 262 poz. 1555)
4. Położenie mapy zasadniczej budynków wyłonionej
z ewidencji gruntów i budynków.
5. Nie wyłoniono do użytków w terenie obiektu uzbrojenia,
które nie zostało zinwentaryzowane (nie zostało
udostępnione w terenie w czasie inwentaryzacji geodezyjnej).
7. Mapa zgodna z projektem (PZ) oraz z rozporządzeniu
Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 2 lipca 2004 r. (Dz. U. 2004 nr 202 poz. 2072) - nadaje się
do projektowania budynków w całkowicie.
8. Nie wyłoniono do użytków w terenie obiektu uzbrojenia,
które nie zostało zinwentaryzowane w pkt. 5.
9. Dokładność i kompletność/aktualność sytuacyjna i wysokościowa
mapy zasadniczej w skali 1:500 w obszarze "mapa"
wskaz. 640.204.0035, 0041, 0043, 2004
Uzbrojenie podziemne sprzeczności na podziemiu:
1. Przekroczeń uzbrojenia przebiega sprzeczna.
2. Brak sprzeczności w terenie.
3. Stwierdzonych podczas przeprowadzonych - bez liczy
W trakcie z join w czasie 7 - nie generuje się
4. Stwierdzonych podczas przeprowadzonych na mapie
mimo tych istnieje w rzeczywistości kanalizacyjnej mapy
Aktualność mapy do celów projektowych na dzień:
10.04.2014r.
Uwagi:
Użyte symbole na mapie do celów projektowych nie występują w rozporządzeniu MAiC z dnia 12.02.2013r.
tj. warstwice
WYDZIAŁ GEODEZJI
mgr inż. Piotr Skarżyński
71-423 Szczecin, ul.Petrażyckiego 13/5
tel. 091 / 357-37-57
(jednostka wykonawstwa geodezyjnego)
Zgłaszający w WGKiK SP w Pułtusk
(imię, nazwisko, adres, telefon)
Zgłoszenie wpłynęło na podstawie art.1a, art.4b ust.1 pkt 9
ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne
dowód nr dziennik wewnętrzny/nr wniosu złoszn
WGKiK SP w Pułtusk, 27.03.2014r.
Objaśnienia:
Kierownik jednostki wykonawstwa geodezyjnego i