OSŁONA WŁAZU. RZUT.
1 : 10



PRZEKRÓJ A - A
1 : 10



PRZEKRÓJ B - B
1 : 10



PODSTAWA OSŁONY WŁAZU.
1 ; 10



PRZEKRÓJ 1 - 1
1 : 1



WIDOK 2 - 2
1 : 10



POKRYWA OSŁONY WŁAZU.
1 ; 10



PRZEKRÓJ 3 - 3
1 : 1



WIDOK 4 - 4
1 : 10



WYKAZ ELEMENTÓW PEHD							
	POZ.	WYMIARY ELEMENTÓW	ILOŚĆ	MASA 1-go ELEM.	MASA RAZEM	MATERIAŁ	UWAGI
		mm	szt.	kg/szt	kg		
PODSTAWA OBUDOWY	1	10x170x1420	4	2,32	9,28	PEHD	
	2	10x170x1330	2	2,17	4,34	PEHD	
	3	10x300x1100	2	3,17	6,34	PEHD	
	4	10x300x1350	2	3,89	7,78	PEHD	
	5	3x300x1280	2	1,11	2,22	PEHD	
	6	3x300x1530	2	1,32	2,64	PEHD	
	7	5x80x300	34	0,12	4,08	PEHD	
	8	10x170x1330	2	2,96	5,92	PEHD	
		ŚRUBA M12x45 PODKŁ. DO M12 NAKRTKA M12	4				NIERDZ.
		KOTWA SEGMENTOWA HSA-R M 12x110	6				NIERDZ.
		RAZEM:		kg	42,60		
		WYKONAĆ 2x					
POKRYWA	9	10x1420x1670	1	22,77	22,77	PEHD	
	10	5x1070x1330	1	6,83	6,83	PEHD	
	11	10x80x1050	5	1,82	9,10	PEHD	
	12	10x80x1300	2	1,00	2,00	PEHD	
		RAZEM:		kg	40,70		
		WYKONAĆ 2x					

UWAGA: ŁĄCZENIE ELEMENTÓW PRZEZ SPAWANIE.

GMINA DOBRA

nazwa inwestora:
GMINA DOBRA
72-003 DOBRA; ul. SZCZECIŃSKA 16A

adres inwestycji:
GMINA DOBRA - M. SKARBIMIERZYCE

	GŁÓWNY PROJEKTANT		
projektant:	mgr inż. ZBIGNIEW WOŹNIAK - specjalność: instal. - inż.	282/Sz/83	

branża:	KONSTRUKCYJNA		
projektant:	mgr inż. JAN KOMOS - specjalność: konstr.-inż.	63/70	
sprawdzający:	mgr inż. ANDRZEJ BRODOWSKI - specjalność: konstr.-bud.	107/Sz/85	

nazwa inwestycji:
BUDOWA ZBIORNIKA WYRÓWNAWCZEGO V = 400m3
WRAZ Z INSTALACJAMI ZEWNĘTRZNYMI NIEZBĘDNYMI DO JEGO FUNKCJONOWANIA W SKARBIMIERZYCACH

numery działek:
OBRĘB SKARBIMIERZYCE - 1/3; 1/13.

nazwa opracowania:
TOM II - ZBIORNIK I KOMORA ZASUW - CZĘŚĆ KONSTRUKCYJNA

nazwa rysunku:
OSŁONY WŁAZU

Biuro Projektów
"INBUD" S.C.
ul.Dąbrowskiego 1a, 70-100 Szczecin
tel. +48 (091) 485 33 04
tel./fax: +48 (091) 488 38 88

nr umowy / oprac.:	skala rysunku:	rysunek nr:
146/10 - P-577/2010	1:10	8
stadium oprac.: PROJEKT WYKONAWCZY		
data oprac.: LUTY 2011r.		