

Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.
Oddział w Poznaniu
Zakład w Szczecinie
ul. Tama Pomorzańska 26, 70-952 Szczecin
tel. 91 4824281, fax 91 4825208

Dział Zarządzania Majątkiem Sieciowym
tel. (91) 424 72 63
fax (91) 485 32 42

"PRODROM"
Adam Bukowiecki
Grzeczka 1p
72-003 Dobra

W/ znak: L.dz. PRO/546/2014
N/ znak: TE.12-5000-100210/14

z dnia 16-06-2014
z dnia 4-07-2014

Uzgodnianie tras innych urządzeń podziemnych
NR TE.12-5000-100210/14

Dotyczy:

Lokalizacja przedsięwzięcia:

woj. zachodniopomorskie, gm. Dobra (Szczecińska), m. Dobra, ul. Klasztorna dz. dr 30/3, (budowa 3-ch odcinków drogi gminnej)

Nawiązując do Państwa pisma znak j.w. z dn. 16.06.2014 r. dotyczącego budowy 3-ch odcinków drogi gminnej - ul. Klasztornej w m. Dobra (Szczecińska) informujemy, że w rejonie objętym opracowaniem ułożone są czynne gazociągi średniego ciśnienia dn 63 PE wraz z przyłączami gazowymi dn 32/25 PE do poszczególnych budynków.

Sieć gazowa została opisana i oznaczona kolorem pomarańczowym na załączonym planie zagospodarowania terenu w skali 1:500. W/w gazociągi wybudowane zostały w 2000 roku, przyłącza gazowe w latach 2000-2014. Inwestorem budowy gazociągów był Urząd Gminy Dobra. Sieć gazowa została ułożona na głębokości ok. 0,8-1,0 m i jest obecnie własnością PSG Sp z o.o.

W odniesieniu do w/w gazociągów i przyłączy gazowych obowiązuje rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 26-04-2013 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz. U. z 2013 r., poz. 640). Zgodnie z tym rozporządzeniem, dla opisanej wyżej sieci gazowej wyznaczone zostały strefy kontrolowane (obszar po obu stronach osi gazociągu, którego linia środkowa pokrywa się z osią gazociągu).

Dla w/w sieci gazowej wybudowanej przed 12 grudnia 2001 r. szerokość stref kontrolowanych gazociągów i przyłączy gazowych, w zależności od rodzaju obiektu terenowego wynosi od 1 - 30 m (załącznik Nr 2, tabela 2 do w/w rozporządzenia). Dla w/w sieci gazowej wybudowanej po 12 grudnia 2001 r. szerokość strefy kontrolowanej gazociągów i przyłączy wynosi 1,0 m (załącznik Nr 2, tabela 3 do w/w rozporządzenia). Ponadto w strefach kontrolowanych o szerokości 1,0 m opisanej powyżej sieci gazowej, Zakład nasz kontroluje na bieżąco wszelkie działania mogące spowodować uszkodzenie tej sieci lub mieć inny negatywny wpływ na jej funkcjonowanie i użytkowanie.


Po rozwiązaniu kolizji projektowanego układu drogowego dróg gminnych z w/w siecią gazową, przedstawione opracowanie opiniujemy pozytywnie z następującymi uwagami, które należy uwzględnić w dokumentacji projektowej przedmiotowego zadania inwestycyjnego:

1. Prace budowlane w strefie kontrolowanej o szerokości 1,0 m sieci gazowej wyżej wymienionej mogą być prowadzone tylko po wcześniejszym uzgodnieniu sposobu ich wykonania z naszym Zakładem.
2. Na min. 7 dni przed rozpoczęciem prac budowlano-montażowych należy powiadomić Rejon Dystrybucji Gazu Szczecin Południe 70-952 Szczecin ul. Tama Pomorzańska 26 (tel. 091 482 05 71, fax 091 482 53 95, rdg.szczecinpoludnie@poznan.psgaz.pl) o terminie ich rozpoczęcia, powołując się na znak naszego pisma.
3. Prace prowadzone w strefie kontrolowanej sieci gazowej należy prowadzić z zachowaniem szczególnej ostrożności, a roboty ziemne wykonywać ręcznie.

- 4 W strefie kontrolowanej w/w sieci gazowej nie należy urządzać stałych składów, stawiać obiektów budowlanych oraz podejmować działań mogących spowodować uszkodzenie przewodu gazowego podczas jego użytkowania. Zabrania się również składowania ziemi pochodzącej z wykopów, a także materiałów budowlanych.

W przypadku wprowadzenia zmian projektowanej budowy dróg w stosunku do opracowania objętego niniejszym uzgodnieniem lub stwierdzenia kolizji wysokościowej projektowanej budowy z istniejącą siecią gazową, każdorazowo należy zgłosić ten fakt w naszym Zakładzie, powołując się w odpowiedzi na znak naszego pisma.

Z poważaniem


ZASTĘPCA DYREKTORA ZAKŁADU
ds. Technicznych
Janusz Głuchowski

Załączniki

1. Plan zagospodarowania terenu - 1 egz.

Do wiadomości:

1. Gmina Dobra
ul. Szczecińska 16A, 72-003 Dobra (Szczecińska)
2. TRG.101
3. ZIU - a/a