

Eneoss Sp. z o.o.
ul. Ku Słońcu 34 71-080 Szczecin
NIP: 852-19-62-912
REGON: 811084325
KRS 000067552
Sąd Rejonowy w Szczecinie
XVII Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego
Kapitał zakładowy: 19 559 000 zł.

Oddział Poznań
ul. Strzeszyńska 58 60-479 Poznań
tel. 061 856 17 00; fax 061 856 17 07
e-mail: zod@zod.com.pl
www.zod.pl
PKO Bank Polski S.A.
11 1020 4795 0000 9302 0153 1201

Oddział Szczecin
ul. Ku Słońcu 34 71-080 Szczecin,
tel. 091 813 50 00; fax 091 813 50 49
e-mail: sekretariat@ou.szczecin.eneas.pl
www.zodou.pl
PKO Bank Polski S.A.
42 1020 4795 0000 9502 0091 2170

Szczecin, dnia 18 marca 2009 r.

Eneoss/OS/D/DT/CE/KJ/18.03.09

Electric Line P.P.H.U. Sp. Jawna
Ul. Skrzetuskiego 16
71-693 Szczecin
Adres do korespondencji
ul. Heyki 19/22
70-631 Szczecin

dot. WTP oświetlenia ulicy Bukszpanowej w Bezzreczu, gmina Dobra.

Odpowiadając na Państwa pismo informujemy, że wyrażamy zgodę na budowę oświetlenia jw. pod następującymi warunkami:

1. Projektowane oświetlenie należy zasilić z nowoprojektowanej szafki oświetlenia ulicznego z rozbiorem na obwody, oraz tak by obwody nie przekraczały 1000m. Należy wystąpić do RD Szczecin o warunki przyłączenia do sieci dla zasilenia nowoprojektowanej szafki. Zasilenie szafy wykonać kablem YAKY 4*120mm²
2. Oświetlenie zasilić kablem typu YAKY o przekroju wg obliczeń, lecz nie mniej niż 25 mm².
3. Słupy stalowe, stożkowe o grubości ścianki słupa min. 4 mm.
4. Do oświetlenia należy zastosować oprawy typu SGS – Philips lub ~~ESL~~ - Es System Wilkasy.
5. System ochrony wg obowiązujących przepisów.
6. Kable ułożyć zgodnie z PBUE - poza chodnikiem na gł. 70 cm.
7. W przypadku przekopów przez jezdnię lub przez wjazdy istniejące i projektowane kable prowadzić w przepustach z rury grubościenniej.
8. Przy projektowaniu uwzględnić dojazd samochodem do konserwacji.
9. Oświetlenie podlega odbiorom cząstkowym i odbiorowi końcowemu przez Eneoss Sp. z o.o.
10. Ważność warunków upływa z dniem 17.03.2011.
11. Integralną część warunków stanowią „Wymagania dotyczące sieci oświetlenia ulic” na dzień 18.07.2008.

Warunki mają ważność tylko w przypadku gdy oświetlenie będzie przekazane do eksploatacji Eneoss Sp. z o.o.

Z poważaniem
Z-ca Dyrektora ds. Technicznych
Eneoss Sp. z o.o. Oddział Szczecin

Andrzej Konopelko