

Dobra, dnia 4 września 2017r.

**GMINA DOBRA**  
ul. Szczecińska 16A  
72-003 Dobra  
NIP 851-294-80-83, Regon 811685496

**Pani Katarzyna Ciurzyńska**  
**ul. Górna 17b/9**  
**Bezrzecze**

Nasz znak: ZO.SG.152.2.2017.RA

Na podstawie art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014r. o petycjach ( Dz. U poz. 1195 z późniejszymi zmianami ) w związku ze złożoną petycją w sprawie problemu braku wody w Bezrzeczu poniżej przekazuję informację o sposobie załatwienia petycji.

Zgodnie z Wieloletnim Planem Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych na terenie Gminy Dobra na lata 2017-2020 przyjętym uchwałą Rady Gminy Dobra Nr XX/264/2016 z dnia 29 grudnia 2016r. na ujęciu w Bezrzeczu przewidziano następujące prace:

- 1) wykonanie studni głębinowej, kwota 150 000 zł, rok 2017,
- 2) rozbudowa hydroforni, kwota 1 500 000, rok 2018 – 300 000 zł, rok 2019 – 600 000 zł, rok 2020 – 600 000 zł.

Obecnie realizujemy zadanie związane z wykonaniem studni głębinowej ( zmieniany jest projekt aby móc wykonać odwiert ) natomiast cała rozbudowa hydroforni wg w/w planu ma być zrealizowana do końca 2020 roku.

Nie ma możliwości realizacji całej inwestycji w bieżącym roku budżetowym z uwagi na realizowane obecnie przez gminę inwestycje.

Przerwy w dostawie wody w okresie letnim, o których mowa w petycji spowodowane są maksymalnym poborem wody z istniejącego ujęcia wody w miejscowości Bezrzecze. Operat wodno-prawny dla tego ujęcia zezwala na pobór wody w wysokości 999m<sup>3</sup>/dobę i do obsługi takiej ilości wody to ujęcie jest przystosowane. Średnie zużycie wody w okresach jesień, zima, wiosna kształtuje się na poziomie 400-460m<sup>3</sup>/dobę, natomiast w okresie letnim występuje maksymalny pobór wody co świadczy, że woda z ujęcia nie jest używana tylko do celów socjalno-bytowych, ale również do podlewania ogrodów i trawników. Takie sytuacje

związane z przerwami w dostawie wody są szczególnie widoczne w weekendy oraz w godzinach popołudniowych i wieczornych. Zwiększony pobór wody związany z podlewaniem ogrodów powoduje, że urządzenia nie są w stanie dostarczyć tak dużej ilości wody, na którą jest zapotrzebowanie, dlatego też podejmujemy działania aby rozbudować ujęcie wody, co pozwoli na rozwiązanie problemu.

Mając na uwadze występujące problemy wystąpiłam z pismem do Wodociągów Zachodniopomorskich o potwierdzenie, że realizowane i planowane działania w zakresie ujęcia wody w Bezzeczu pozwolą rozwiązać problem z dostawą wody. Otrzymałam potwierdzenie, że realizacja zadań określonych w Wieloletnim Planie Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych na lata 2017-2020 pozwoli na rozwiązanie problemu z dostawą wody do miejscowości Bezzecze.

Jednocześnie informuję, że zadania zaplanowane w Wieloletnim Planie Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych na terenie Gminy Dobra ujmowane są w budżetach lat, których dotyczą, dlatego też w projekcie budżetu na rok 2018 ujęta zostanie kwota 300 000 zł niezbędną do rozpoczęcia zadania Rozbudowa hydroforni w Bezzeczu.

**z poważaniem**

**WÓJT**  
**Teresa Dera**

