

Punkt	RZĘDNA TERENU	RZĘDNA OSI RUROCIĄGU	ZAGŁĘBIENIE OSI RUROCIĄGU	ODLEGŁOŚCI
Wi	22,15	20,75	1,40	0,0
W1a	22.15	20,75	1,40	1,8
W1	22.15	20,75	1,40	3,8
W2	22,55	21,15	1,40	31,4
W3	22,62	21,22	1,40	36,2
W4	22,63	21,23	1,40	40,5
W5	22,70	21,30	1,40	48,8
W6	22,73	21,33	1,40	54,0
W7	22,74	21,34	1,40	76,8
W8	22,78	21,38	1,40	87,6
W9	22,78	21,38	1,40	88,6
W10	22,78	21,38	1,40	89,6
W11	22,99	21,59	1,40	97,3
W12	22,99	21,59	1,40	99,2
H1	23,05	21,65	1,40	100,5
W12	22,99	21,59	1,40	0,0
W13	23,07	21,67	1,40	1,7
W1a	22.15	20,75	1,40	0,0
W1b	22.15	20,75	1,40	2,3

ŚREDNICA, MATERIAŁ: dy 160 PE, SDR17 (Wi – H1); dy 90 PE, SDR17 (W12 – W13); dy 63 PE, SDR17 (W1a – W1b)

Odległości cząstkowe: 1,8; 2,0; 27,6; 4,8; 4,3; 8,3; 5,2; 22,8; 10,8; 7,7; 1,9; 1,3; 1,7; 2,3

Projekt	PRZEBUDOWA SIECI WOD. DN90 PVC NA dy 160PE		
Adres	DZ. NR 5/12, 5/63, m. REDLICA, GMINA DOBRA		
Tytuł rysunku	PROFIL PODŁUŻNY SIECI		
Faza	PROJEKT BUDOWLANY		
Branża	SANITARNA		
Inwestor	PAWEŁ SZKLAR, ul. Mickiewicz 77/5, 71–307 Szczecin		
Projektant	mgr inż. Daniel Zabłotowicz	Nr uprawnień: ZAP/0105/PWOS/12	Podpis:
Sprawdzający	mgr inż. Maciej Szlagier	Nr uprawnień: ZAP/0076/PWOS/06	Podpis:
Data: 05.2019r.	Skala: 1:100/500		Nr rys. 2