

Szczecin, dnia 16.05.2018

RD1/ ZM1/MU/JZ/ /2018

WE018E. *106 852*

**Usługi Projektowe i Nadzór**

**Lucyna Kaczyńska**

**ul. Zabużańska 53a**

**71-051 Szczecin**

Dotyczy: kolizji istniejącej infrastruktury elektroenergetycznej z planowaną przebudową ul. Elżbiety w Mierzynie.

Rejon Dystrybucji Szczecin w odpowiedzi na złożone pismo z dnia 09.05.2018 informuje, że w rejonie przebudowy znajdują się kable niskiego napięcia których właścicielem jest ENEA Operator Sp. z o.o..

*W przypadku stwierdzenia wypłykania kabli energetycznych w obszarze wykonywanych prac należy kable zagłębić zgodnie z obowiązującymi normami, dodatkowo istniejące linie kablowe 0,4kV znajdujące się pod przejazdami należy osłonić rurami ochronnymi dwudzielnymi typu A110(160) PS oraz ułożyć dodatkowo rury przepustowe rezerwowe o tym samym przekroju. Powyższe prace należy wykonać w ramach likwidacji kolizji pod warunkiem zachowania koordynacji rzędnych wysokościowych istniejącego kabla oraz istniejących szaf kablowych w stosunku do projektowanej nawierzchni. Prace wykonywać w uzgodnieniu z tutejszym Rejonem Dystrybucji. Likwidacja kolizji jak na wstępie możliwa jest wyłącznie kosztem i staraniem wnioskodawcy. W przypadku gdy niezbędne będzie wyniesienie infrastruktury poza obszar kolizji należy indywidualnie wystąpić z wnioskiem o warunki likwidacji kolizji.*

Z poważaniem

ENEa Operator Sp. z o.o.  
Rejon Dystrybucji Szczecin  
Dział Małemu Sieciowego  
Kierownik

*Krzysztof Rękas*

**Centrala**

ENEa Operator Sp. z o.o.  
60-479 Poznań, ul. Strzeszyńska 58

tel. +48 / 61 850 41 10  
faks +48 / 61 850 44 47

NIP 782 237 71 60  
REGON 300455398

kontakt@operator.enea.pl  
www.operator.enea.pl