



1. PRZYŁĄCZA WODOCIĄGOWE W ZAKRESIE ŚREDNIC $\varnothing 32-40\text{mm}$ WYKONAĆ Z RUR PE100 SDR 17 PN10. WODOCIĄG O ŚREDNICY $\varnothing 90\text{mm}$ ORAZ $\varnothing 63\text{mm}$ WYKONAĆ Z RUR PE100 SDR 17 PN10.
2. POSADOWIENIE PRZYŁĄCZY WODOCIĄGOWYCH W ZAKRESIE ŚREDNIC $\varnothing 32-40\text{mm}$ I WODOCIĄGU $\varnothing 90\text{mm}$ ORAZ $\varnothing 63\text{mm}$ WYKONAĆ NA WARSTWIE PODSPYKI Z PIASKU ŚREDNIEGO O GRUBOŚCI PO ZAGĘSZCZENIU $H=15\text{cm}$ ZAGĘSZCZONEJ DO STOPNIA ZAGĘSZCZENIA $ID\geq 40\%$.
3. ZASYPKĘ PRZYŁĄCZY WODOCIĄGOWYCH W ZAKRESIE ŚREDNIC $\varnothing 32-40\text{mm}$ I WODOCIĄGU $\varnothing 90\text{mm}$ ORAZ $\varnothing 63\text{mm}$ WYKONAĆ PIASKIEM ZASYPOWYM – PIASEK ŚREDNI DOBRZE UZIARNIONY.

Jednostka projektowa - konsorcjum:		Partner:	
Lider: USŁUGI PROJEKTOWE I NADZÓR LUCYNA KAZAŃSKA 71-051 Szczecin, ul. Zabuzanska 53A tel./fax. +48 91 483 51 34 ; e-mail: upin12@upin12.pl		PRACOWNIA PROJEKTOWA KATARZYNA PRZYBYŚZ 71-050 Szczecin, ul.Polskich Marynarzy 92/9 tel. 609 063 173 e-mail: kprzybysz.projekty@gmail.com	
PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻENIE/COPYRIGHTS RESERVED <small>Projektowni autorzy architektoniczni posiadają wyłączny prawem autorskim zgodnie z art. 1 i nast. Ustawy o Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz.U. nr 24 poz.813 z 23.02.95).</small>			
Projektował:	Zakres i nr uprawnień	Podpis	
mgr inż. Marcin OLEK	upr. nr ZAP/0218/POOS/13 w specjalności instalacyjnej b/o		
Sprawdził:		Podpis	
mgr inż. Zbigniew WOŹNIAK	upr. nr 282/Sz/83 w specjalności instal.-inż.		
Inwestor:		Wójt Gminy Dobra	
Adres:		ul. Szczecińska 16a, 72-003 Dobra	
		Tytuł: Budowa drogi ul. Elżbiety (droga gminna nr 190233Z) budż z infrastrukturą techniczną w m. Mierzyn, Gmina Dobra	
Branża: SECI WOD.-KAN.	Faza: PROJEKT WYKONAWCZY		
Nazwa rysunku: PROFIL PODŁUŻNY SECI WODOCIĄGOWEJ		Skala: 1:100/500 Nr rys:	Data: 09.2018 r. 2