

**URZĄD GMINY DOBRA**  
Wydział ds. Komunalnych i Inwestycji  
ul. Graniczna 24a, 72-003 Dobra  
tel. 091-422-39-22

Dobra, 21.09.2020 r.

**Wszyscy Wykonawcy**

WKI.ZP.271.17.2020.AA

Dot.: Przetargu nieograniczonego na zadanie pn.:

**„Park rodzinny im. Św. Jana Pawła II w Wołczkowie (proj.2)”**

### ZESTAW PYTAŃ NR 2

Zamawiający informuje, że w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „Park rodzinny im. Św. Jana Pawła II w Wołczkowie (proj.2)” wpłynęły pytania od Wykonawców. W związku z tym, na podst. art. 38 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.) wyjaśniamy:


#### **Pytanie 1)**

Czy zamawiający dopuszcza wykonanie zbrojonej płyty betonowej sceny i altany poprzez uszorstnienie wierzchniej warstwy betonu (beton miń. B-37) technologią szczotkowania-miotelkowania dla poprawy właściwości antypoślizgowych osiągając jednocześnie korzystny efekt dekoracyjny, zamiast zacierania na gładko ( brak antypoślizgowości) - takie uszorstnienie betonu znacznie zwiększyłoby wsp. tarcia, a co za tym idzie bezpieczeństwo użytkowania sceny i altany. Metoda bardzo powszechnie stosowana przy wykonywaniu zewnętrznych nawierzchni betonowych dróg wewnętrznych, placów, etc.?

#### **Odpowiedź 1)**

Zamawiający informuje, że akceptuje wskazane rozwiązanie.

**Otwarcie ofert nastąpi w dniu 29.09.2020 r. o godzinie 11:30 w Wydziale ds. Komunalnych i Inwestycji Urzędu Gminy Dobra, ul. Graniczna 24a.**

  
Z up. Wójta Gminy

*mgr inż. Dagmara Królak*  
Zastępca Kierownika Wydziału  
ds. Komunalnych i Inwestycji