

Nazwa i adres organu  
STAROSTA POLICKI  
ul. Tanowska 8  
72-010 Police

Oznaczenie kancelaryjne wniosku  
GK.6630.843.2018 246. Nr 4

PROTOKÓŁ NARADY KOORDYNACYJNEJ

ODPIS

1. Imię i nazwisko/Nazwa oraz inne dane identyfikujące wnioskodawcę  
Gmina Dobra  
ul. Szczecińska 16a  
72-003 Dobra

2. Imię i nazwisko oraz stanowisko służbowe przewodniczącego narady  
Tadeusz Łukasiuk, Geodeta Powiatowy

3. Data narady  
12.12.2018 / 02.01.2019

4. Miejsce narady  
Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru  
Starostwa Powiatowego w Policach  
ul. Kresowa 32, 34, 72-010 Police

5. Sposób przeprowadzenia narady  
☒ na miejscu  
☒ za pomocą środków komunikacji elektronicznej

7. Opis przedmiotu narady  
Rodzaj projektowanej sieci uzbrojenia terenu: przyłącze elektroenergetyczne, wodociągowe, inne (kabel sterowniczy)  
Powiat: policki Gmina: Dobra Obręb ew.: Skarbimierzyce  
Działki ew.: 1/3, 1/16, 1/24, 3, 9/68

8. Stanowiska uczestników narady  
Przewodniczący narady koordynacyjnej  
z up. STAROSTY  
mgr inż. Tadeusz Łukasiuk  
Naczelnik Wydziału  
Geodezji, Kartografii i Katastru

Enea Operator Sp. z o.o. Rejon Dystrybucji Szczecin, ul. Derdowskiego 2, 71-178 Szczecin (1)  
Enea Operator Sp. z o.o.  
Rejon Dystrybucji Szczecin  
Koordynator ds. Rozwoju  
Marcin Kasperowicz  
Uzgodniono z uwagami  
Data.....Podpis.....

Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Szczecinie, ul. Tama Pomorzanska 26, 70-952 Szczecin (2)  
Uzgodniono  
Z uwagami / bez uwag Nr 1, 2, 3.  
Mistrz Sieci i Instalacji Gazowych  
podpis  
Romuald Balcar

Orange Polska SA (3)  
Nieobecny

Gmina Dobra, ul. Szczecińska 16 a, 72-003 Dobra  
Uzgodniono. J. Ziutal

Wodociągi Zachodniopomorskie Sp. z o.o. w Goleniowie, ul. I Brygady Legionów 8, 10-72-100 Goleniów  
Nie uwzględniono  
Projekt nr 2018/1  
19.12.2018  
Goleniów c.d.m.  
2009-00-00-00-00  
KIEROWNIK  
Działu Eksploatacji  
mgr inż. Ewelina Szwejd  
Upr. bud. ZAP/0182/OWOS/08  
Nie uwzględniono.  
Projekt nr 2018/1  
Zobowiązanie do uzgodnienia  
celem zaopiniowania  
mgr inż. Ewelina Szwejd  
Upr. bud. ZAP/0182/OWOS/08

Uzgodniono drogą elektroniczną dn. 02.01.2019 r.  
p. Ewelina Szwejd

#### Uwagi przewodniczącego narady

#### Uwagi branżowe

##### (1) Enea Operator Sp. z o.o., Oddział w Szczecinie:

1. Zbliżenia, skrzyżowania z sieciami energetycznymi zabezpieczyć i wykonać zgodnie z obowiązującymi normami PN-76/E-05125 i PN-E-05100-1/98.
2. Przy zbliżeniu, kolizji z kablami energetycznymi, prace ziemne prowadzić ręcznie z zachowaniem dużej ostrożności – kable zabezpieczyć zgodnie z PN-76/E-05125.
3. Przed rozpoczęciem prac należy ponownie sprawdzić w Rejonie Szczecin aktualny przebieg sieci energetycznych będących w zarządzie ENEA Operator Sp. z o.o., następnie wykonać przekopy próbne w celu ustalenia zgodności przebiegu sieci naniesionych na mapach ze stanem faktycznym.
4. Na 3 dni przed rozpoczęciem prac ziemnych należy zawiadomić RD Szczecin.
5. Uzgodniono w zakresie sieci energetycznych do 15 kV włącznie.
6. W przypadku, gdy na obszarze objętym opracowaniem występują sieci o napięciu wyższym niż 15 kV, należy uzgodnić plansze koordynacyjną z odpowiednimi instytucjami zarządzającymi tymi sieciami.
7. W przypadku zmiany przeznaczenia terenów, przez które przebiegają istniejące linie napowietrzne 0,4 kV i 15 kV, należy dostosować obostrzenia ww. linii zgodnie z normą PN-E-05100-1/98 do nowego układu funkcjonalnego terenu.

##### (2) Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o., Oddział w Poznaniu, Zakład w Szczecinie:

1. Skrzyżowanie z siecią gazową wykonać zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 26.04.2013 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz. U. z 2013 r., poz. 640). Roboty ziemne w strefach kontrolowanych istniejącej sieci gazowej prowadzić ręcznie z zachowaniem ostrożności.
2. Na min. 7 dni przed terminem rozpoczęcia robót powiadomić odpowiedni RDG: Szczecin Północ ul. Mickiewicza 144, 71-153 Szczecin, e-mail: [rdg.szczecinpolnoc@poznan.psgaz.pl](mailto:rdg.szczecinpolnoc@poznan.psgaz.pl), tel. 91-42-47-266, faks 91-48-77-621 lub Szczecin Południe ul. Tama Pomorzańska 26, 70-952 Szczecin, e-mail: [rdg.szczecinpoludnie@poznan.psgaz.pl](mailto:rdg.szczecinpoludnie@poznan.psgaz.pl), tel. 91-42-47-269, faks 91-48-25-395.
3. Projekt budowlany (rozwiązanie techniczne) sieci gazowej należy uzgodnić w PSG Sp. z o.o. Oddział w Poznaniu, Zakład w Szczecinie, ul. Tama Pomorzańska 26, 70-952 Szczecin.
4. Projekt przyłącza gazowego należy wraz z zawiadomieniem zamiaru rozpoczęcia prac przedłożyć minimum na 7 dni przed rozpoczęciem robót w RDG celem sprawdzenia jego poprawności i kompletności.

##### (3) Orange Polska SA:

1. Przekazać plac budowy z Orange Polska SA. Prace w pobliżu urządzeń podziemnych Orange Polska SA prowadzić ręcznie z zachowaniem szczególnej ostrożności.
2. Przy skrzyżowaniach i zbliżeniach z urządzeniami Orange Polska SA zachować odległości wynikające z polskich i branżowych norm.
3. Przed rozpoczęciem prac ziemnych, ustalić głębokość ułożenia podziemnej infrastruktury Orange Polska SA, metodą przekopu próbnego. W szczególnych przypadkach prace ziemne prowadzić pod nadzorem pracownika Orange Polska SA.
4. Przed zasypaniem skrzyżowań projektowanej infrastruktury z urządzeniami Orange Polska SA, zgłosić ten fakt celem sprawdzenia poprawności wykonania prac.
5. Nie ujawnione na planszach koordynacyjnych kolizje z urządzeniami Orange Polska SA, można usunąć po uzyskaniu zgody Orange Polska SA, na wyłączny koszt Inwestora.
6. Uszkodzenia infrastruktury powstałe w trakcie prac ziemnych, będą naprawione na wyłączny koszt Inwestora.
7. Dokonać regulacji wlotu i pokryw studni kablowych, do poziomu wyznaczonego przez projektowane rzędne wysokościowe. Regulacja i wymiana uszkodzonych w trakcie prac elementów studni na koszt Inwestora.
8. Projektowane studnie kablowe należy umiejscowić w odległości co najmniej 0,5 mb od studni będących własnością Orange Polska SA. Zachować minimum 0,5 metra przy zbliżeniach z istniejącą kanalizacją kablową Orange Polska SA.
9. Na etapie wykonawstwa należy zastosować pokrywy studni kablowych z logo innym od używanego przez Orange Polska SA.
10. Zakończenie zadania inwestycyjnego wymaga zgłoszenia do Orange Polska SA, celem uczestnictwa w odbiorze i sprawdzenia prawidłowości wykonania prac w pobliżu infrastruktury nadziemnej i podziemnej Orange Polska SA.



Starosta Policki

Niniejsza dokumentacja projektowa była przedmiotem narady koordynacyjnej, która odbyła się w WGKiK Starostwa Powiatowego w Policach. Stanowiska uczestników narady utrwalone zostały w protokole.

GK.6630. 843.2018  
(znak sprawy)

Police, dnia 02.01.2019 z up. STAROSTY  
(podpis przejmującego)  
mgr inż. Maciej Nowak  
Naczelnik Wydziału  
Geodezji, Kartografii i Katastru

- Oznaczenia:
- proj. rurociąg tłoczny wody surowej
  - z150 proj. zasuwa
  - proj. obudowa studni głębinowej
  - proj. kabel zasilający
  - proj. kabel sterowniczy
  - granica działki

ZA ZGODNOŚĆ  
Z ORYGINAŁEM  
Piotr Nowak

<b>EkoProInstal</b> 72-004 Tanowo, ul. Topolowa 6 tel. 660-755-826 791-245-054, biuro@ekoproinstal.pl www.ekoproinstal.pl			
Tytuł projektu:	Budowa rurociągu tłoczego studnia - stacja uzdatniania wraz z kablem zasilającym i sterowniczym w miejscowości Skarbimierzyce		Data i miejsce: 12.2018 Tanowo Nr projektu: 19-2018
Adres inwestycji:	ul. Folwarczna 72-003 Skarbimierzyce		Nr rysunku: 1
Etap:	PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY		Skala: 1:500
Branża:	SANITARNA, ELEKTRYCZNA		
Tytuł rysunku:	Plan zagospodarowania terenu		
Funkcja	Imię i nazwisko	Nr uprawnień	Podpis
Projektował: b. sanitarna	mgr inż. Piotr Nowak	ZAP/0078/POOS/12	
Sprawdził: b. sanitarna	mgr inż. Maciej Nowak	ZAP/0083/POOS/14	
Projektował: b. elektryczna	mgr inż. Diana Hetmańska	ZAP/0216/POOE/11	
Sprawdził: b. elektryczna	mgr inż. Wiesława Grining	ZAP/0175/POOE/14	