

Dobra, 12.06.2019 r.

**Wszyscy Wykonawcy**

WKI.ZP.271.31.2019.AA

Dot.: Przetargu nieograniczonego na zadanie pn.:

**„Budowa świetlicy na „Mierzyniance” – adaptacja projektu budowlanego”**

**ZESTAW PYTAŃ NR 6**

Zamawiający informuje, że w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn. **„Budowa świetlicy na „Mierzyniance” – adaptacja projektu budowlanego”** wpłynęły pytania od Wykonawców. W związku z tym, na podst. art. 38 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.) wyjaśniamy:

**Pytanie 1)**

Jakie należy przyjąć panele elewacyjne? Z otrzymanych informacji od producentów blach, nie produkuje się paneli na rąbek stojący o gr. 1,2 mm. Maksymalna grubość takich paneli wynosi 0,7 mm. Czy przyjąć do wyceny grubość blach jakie zostały zamontowane na poprzednich trzech inwestycjach?

**Odpowiedź 1)**

Zamawiający wprowadza zmianę paneli z blachy stalowej ocynkowanej płaskiej na grubość 0,70 mm. Pozycja została skorygowana w przedmiarze ( poz. 73).

**Otwarcie ofert nastąpi w dniu 29.07.2019 r. o godzinie 11:30 w Wydziale ds. Komunalnych i Inwestycji Urzędu Gminy Dobra, ul. Graniczna 24a, sala konferencyjna.**

Z up. Wójta Gminy  
*mgr Tomasz Krolowski*  
Kierownik Wydziału  
ds. Komunikacji i Inwestycji