


TABLICA WENTYLACJI TW



| Nr Pola          | 1              | 2                       | 1.1                 | 1.1              | 1.2              | 1.3              | 1.4                        |
|------------------|----------------|-------------------------|---------------------|------------------|------------------|------------------|----------------------------|
| Nazwa Pola       | Zasilanie z TG | Ochrona przeciwpożarowa | Oświetlenie strychu | Wentylator 1 i 2 | Wentylator 3 i 4 | Wentylator 5 i 6 | Zasilanie pompy głębinowej |
| Moc zainst. [kW] | -              | -                       | -                   | -                | -                | -                | 2,3                        |
| Prąd [A]         | -              | -                       | -                   | -                | -                | -                | 10                         |
| Typ kabla        | Proj. V0Y      | -                       | -                   | -                | -                | -                | YKY                        |
| Przekrój [mm²]   | 3x2,5          | -                       | -                   | -                | -                | -                | 3x2,5                      |

Ochrona przed porażeniem:  
IZOLACJA, OBUDOWY  
SAMOCZYNNE WYŁĄCZENIE ZASILANIA  
WYŁĄCZNIKI RÓŻNOCIĄPOPRĄDOWE  
POŁĄCZENIA WYRÓWNAWACZE

UKŁAD SIECI TN-S

|              |                          |                  |        |                                |  |   |     |
|--------------|--------------------------|------------------|--------|--------------------------------|--|---|-----|
| Opracował:   | -                        | Dotarł:          | V.2018 | Tytuł zamierzenia budowlanego: | PRZEBUDOWA BOISKA SPORTOWEGO WRAZ Z NIEZBĘDĄ INFRASTRUKTURA TECHNICZNĄ | Nr archiwalny:  | -   |
| Projektował: | mgr inż. Dawid Wiliński  | ZAP/0108/PWOE/15 |        |                                |  | Nr kolejny:   | E4  |
| Sprawdził:   | mgr inż. Piotr Majchrzak | ZAP/0125/PWOE/13 |        |                                |  | Arkusz:   | 1/1 |
| Numer proj.: | E-1705                   | Faza proj.:      | PW     | Podziałka:                     | -  | Tytuł rysunku: Schemat strukturalny Tablicy Wentylacji TW |     |