
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Główne zasilanie
Pompa głębinowa PG1
Pompa głębinowa PG1A
Pompa głębinowa PG2A
L1, L2, L3
do rys. E2
1
1F
Rozłącznik bezpiecznikowy 80A gC
1F1
Wyłącznik silnikowy 4–6,3A
1F2
Wyłącznik nadprądowy B6
Do układu sterowania
L1
2F1
Wyłącznik silnikowy 4–6,3A
2F2
Wyłącznik nadprądowy B6
L2
3F1
Wyłącznik silnikowy 10–16A
3F2
Wyłącznik nadprądowy B6
L3
1KM
Stycznik
2KM
3KM
A1
A2
3U
Softstart
Moc zainstalowana: Pi = 75,8 kW
Moc obliczeniowa: Po = Pmax = 45 kW
Prąd obciążenia: Io = 73,5 A
Układ sieci TN–C–S
N
PE
Z–PG1
YKY (żo) 4x2,5
Z–PG1A
YKY (żo) 4x2,5
Z–PG2A
YKY (żo) 4x2,5
OBIEKT
M
3~
2,2 kW
2,2 kW
5,5 kW
YKY 4x35
ZASILANIE
jednostka projektowa:
"INWOD"
Inżynieria Środowiska Wodnego Projektowanie i Nadzory
70–781 Szczecin
ul. Zielone Wzgórze 18/8
tel./fax. 091–488–38–28
opracował:
mgr inż. Jan Załoga
upr. 204/Sz/84
w specjalności instalacyjno – inżynieryjnej w zakresie instalacji elektrycznych
sprawdził:
mgr inż. Adam Białczewski
upr. ZAP/0066/POOE/07
w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych
Pracownia projektowa zastrzega sobie w stosunku do niniejszego projektu wszelkie prawa wynikające z ustawy o prawie autorskim.
inwestor:
Gmina Dobra Szczecińska
ul. Graniczna 24a, 72–003 Dobra
przedsięwzięcie:
Przebudowa stacji uzdatniania wody wraz z wykonaniem nowej studni głębinowej na dz. nr 140 w m. Buk
adres inwestycji:
Gmina Dobra, m. Buk na działkach o numerach ewidencyjnych: 29, 140 obręb 002 Buk
branża:
branża elektryczna i AKPiA
stadium:
Projekt budowlany
tytuł opracowania:
Projekt architektoniczno - budowlany część elektryczna i AKPiA
tytuł rysunku:
Zasilanie odbiorów arkusz 1
miejsce i data
SZCZECIN, 05. 2016
nr rysu
E1
skala: