


Nową linię kablową YKY 4x35 wraz z płaskownikiem 30x4 poprowadzić wzdłuż drogi wewnętrznej. Przy skrzyżowaniu z rurociągiem i drogą - kabel umieścić w rurze osłonowej.

#### OBJAŚNIENIA

— Linia kablowa YKY 4x35 + płaskownik 30x4

Przedsięwzięcie:	Przebudowa stacji uzdatniania wody wraz z wykonaniem nowej studni głębinowej na dz. nr 140 w m. Buk		Imię i nazwisko, nr uprawnień	Podpis	Nr rewizji:
Inwestor:	Gmina Dobra Szczecińska, ul. Graniczna 24a, 72-003 Dobra				
 <p><b>"INWOD"</b> Izby Gospodarczej Wodociągów i Kanalizacji w Szczecinie 70-761 Szczecin ul. Żelazna 18/18 tel./fax: 091-488-36-28</p>	Stadium:	PROJEKT WYKONAWCZY	Opracował:	mgr inż. Piotr Gbiorczyk	Data rewizji:
	Branża:	Elektryczna	Projektował:	mgr inż. Jan Załoga upr. proj. 204/Sz/84	
	Numer i tytuł tomu:	Tom 5. Projekt zewnętrznych instalacji elektroenergetycznych wraz z oświetleniem terenu			Nr rysunku:
	Tytuł rysunku:	Trasa linii kablowej YKY 4x35	Miejsce i data:	Szczecin, czerwiec 2016	E9