

ZK2x-2P

złącze kablowe, pomiarowe przy stacji: 11794 "Dobra Schronisko"


BILANS MOCY: RP

Moc zainstalowana: Pi = 18,4kW

Moc zapotrzebowana: Pz =12,4kW

OCHRONA PRZED PORĄŻNIEM PRĄDEM ELEKTRYCZNYM:

- 1.SAMOCZYNNE SZYBKIE WYŁĄCZENIE ZASILANIA – nn 0,4kV.
- 2.UKŁAD PRACY INSTALACJI TNS.
- 3.WYŁĄCZNIKI RÓŻNICOWO – PRĄDOWE.
- 4.POŁĄCZENIA WYRÓWNAWCZE GŁÓWNE I MIEJSKOWE.

		Biuro Rzeczoznawstwa i Ekonomii Środowiska CODEX Sądowski i Wspólnicy Spółka Jawna 63-000 Środa Wlkp. ul. Stachury 9 tel.: +48 61 622 91 20 fax: +48 61 622 91 21 sadowski@codex.pl www.codex.pl	
Przetwarzanie		Budowa puku selektywnego zbierania odpadów komunalnych w miejscowości Dobrze	
Tytuł rysunku:		Stadium dokumentacji:	
Projekt budowlano-wykonawczy		Nr rys.:	
Funkcja		Stan	
Imię i nazwisko		Podpis	
Specjalność		Data:	
Numer uprawnień		MAJ 2016	
Projektant: mgr inż. Adam Samson		WKP/0137/PW/OE/13	
mgr inż. Łukasz Matuszewski		inst. elektryczne	
inst. elektryczne		WKP/0175/PW/OE/12	
Sprawdził:		MAJ 2016	