





Separator lamelowy PSW LAMELA 10/100

UWAGI

- wlot i wylot do separatora z rur PVC Ø 250 mm
- rodzaj i ilość elementów nad wlotem do separatora dostosować do głębokości zbiornika;
- pojemność magazynu oleju 260 dm³
- przepływ nominalny separatora 10 dm³/s
- przepływ max. 100 dm³/s



			
Biuro Rzeczoznawstwa i Ekonomii Środowiska CODEX Sadowiński i Wspólnicy Spółka Jawna 63-000 Środa Wielkop. ul. Stachury 9 tel.: +48 61 622 91 20 fax: +48 61 622 91 21 sadowski@codex.pl www.codex.pl			
Przewidywane: BUDOWA PUNKTU SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH W MIEJSCOWOŚCI DOBRA		Studium dokumentacji: Projekt budowlano-wykonawczy	
Tytuł rysunku:		Nr rys.:	
Funkcja:		S-06	
Imię i nazwisko:		Stanek:	
Specjalność:		Pogojs:	
Numer uprawnień:		Data:	
Projektant: mgr inż. Robert Ochowiak	sanitarna	WKP/0338/PW05/10	schemat
Sprawdzający: mgr inż. Maciej Dzikowski	sanitarna	LOD/1487/PO05/10	maj 2016