

Dobra, 17.02.2017 r.

Wszyscy Wykonawcy

WKI.ZP.271.07.2017.AA

Dot.: Przetargu nieograniczonego na zadanie pn.:

„Budowa kanalizacji deszczowej na zadaniu „Bezrzecze wykonanie kanalizacji deszczowej wraz ze zbiornikiem retencyjnym – I etap zbiornik retencyjny”

ZESTAW PYTAŃ NR 3

Zamawiający informuje, że w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn.: zadania pn. „Budowa kanalizacji deszczowej na zadaniu „Bezrzecze wykonanie kanalizacji deszczowej wraz ze zbiornikiem retencyjnym – I etap zbiornik retencyjny” wpłynęły pytania od Wykonawców. W związku z tym, na podst. art. 38 Ustawa z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.) wyjaśniamy:

Pytanie 1)

Według dokumentacji należy na odcinku mikrotunelinowym KG7-KG10 wykonać dwie studnie DN 2000 jako zapuszczane przed wykonaniem przewiertu. Podczas wizji lokalnej w terenie okazało się, że brak jest dostępu do miejsca posadowienia studni oraz wykonania odcinka D18-D19-W110 przy studni KG9. Drogi wykazane na planie sytuacyjnym (działki o nr 628) zostały zagospodarowane i włączone do sąsiednich posesji od strony ul. Bukszpanowej (dz. nr 637 i 641) co ilustrują załączone poniżej zdjęcia.



Działka 637 z włączoną działką 628



Działka 641 z włączoną działką 628

Dodatkowo część rowu na tym odcinku została włączona w teren posesji od ulicy Kirasjerów i zasypana.



Istniejąca sytuacja terenowa powoduje, iż brak jest możliwości wykonania przedmiotowych robót. Posadowienie studni zapuszczanych DN 2000 wymaga użycia dźwigu, dojazdu dla dostawy ciężkich elementów żelbetowych oraz koparki do pograżania kręgów. W związku z powyższym prosimy o wyjaśnienia:

- a) czy Zamawiający dopuszcza rezygnację z wykonania studni KG8 i KG9 ?
- b) czy Zamawiający dysponuje zgodą właścicieli działek na wejście lub dojazd do miejsca prowadzenia

robót ?

c) czy właścicielem działek nr 628 oznaczonych jako droga jest Gmina Dobra czy osoby prywatne ?

d) czy w przypadku gdy właścicielem działek 628 jest gmina Dobra, Zamawiający wygryzkuje dostęp do miejsca prowadzenia robót ?

Odpowiedź 1)

Zamawiający odpowiada:

a) Studnie KG8 i KG9 należy na etapie przetargu przyjąć do realizacji.

b) Zamawiający uzyska niezbędne zgody.

c) Właścicielem działki nr 628 jest Gmina Dobra.

d) Gmina Dobra wygryzkuje dostęp do działki.

Pytanie 2)

Zgodnie z odpowiedziami Zamawiającego Zestaw pytań nr 1 opublikowanymi w dniu 10.02.2017 r. odcinek KG7-KG10 wykonywany technologii mikrotunelingu ma być wiercony po łuku. Prosimy o podanie niezbędnych parametrów geometrycznych łuku – promień, początek i koniec łuku). Jest to istotne dla prawidłowego doboru długości rur przeciskowych co w konsekwencji wpływa na wartość oferty.

Odpowiedź 2)

Zamawiający informuje, że: początek łuku w studziencie KG7 ($x=5925470,31$; $y=5464733,65$), koniec łuku w studziencie KG10 ($x=5925609,78$; $y=5464378,92$). Współrzędne są podane w załączniku nr 10 projektu wykonawczego. Promień łuku $R=1900m$.

Pytanie 3)

Wiercenie po łuku powoduje odchylenie kątowe na łącznikach rur co z kolei skutkuje spadkiem dopuszczalnej maksymalnej siły przeciskowej dla rur. Czy w związku z tym Zamawiający potwierdza że zaprojektowana sztywność SN 80000 jest wystarczająca ? Czy Zamawiający dysponuje obliczeniami doboru sztywności rur GRP uwzględniającymi wiercenie po łuku na dystansie 381m ?

Odpowiedź 3)

Zamawiający informuje, że przy promieniu łuku $R=1900m$ sztywność rur jest wystarczająca.

Pytanie 4)

Czy będzie pobierana opłata za zajęcie terenu/dróg należących do Gminy Dobra ?

Odpowiedź 4)

Zamawiający informuje, że opłata nie będzie pobierana.

Pytanie 5)

Kto występuje o decyzję i ponosi opłaty administracyjne za wycinkę drzew i krzewów ? Wykonanie przedmiotu zamówienia wymaga takich działań, a przedstawiona dokumentacja nie zawiera tego elementu.

Odpowiedź 5)

Zamawiający informuje, że o decyzję wystąpi Zamawiający jak również poniesie za nią opłatę.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 28.02.2017 r. o godzinie 11:00 w Wydziale ds. Komunalnych i Inwestycji Urzędu Gminy Dobra, ul. Graniczna 24a, sala konferencyjna.

Złp. Wójta Gminy

Irena Ziental
Kierownik Wydziału
ds. Komunalnych i Inwestycji