



## RZUT PRZYZIEMIA

- UWAGI:**
- 1/Ochrona p.porażenia – samoczynne wyłączenie napięcia zasilającego.
  - 2/Instalacje elektryczne – wykonanie n/t z osprzętem n/t w rurkach ochronnych.
  - 3/Gniazda wtykowe w w wykonaniu brzożoszczelnym.
  - 4/Łączniki montować na wysokości 120cm.
  - 5/Gniazda wtykowe w montować na wysokościach 110cm nad posadzką.
  - 6/Kinkiety montować na wysokości 230cm.
  - 7/W łazienkach wykonać lokalne połączenie wyrównawcze, łączące wszystkie części obce ze sobą i przewodem ochronnym wprowadzonym do łazienki. Przekrój przewodów użytych do połączeń min. 4mm Cu.
  - 8/Zachować koordynację instalacji elektrycznych z pozostałymi instalacjami zgodnie z obowiązującymi przepisami.
  - 9/Tablica TPS wykonana w oparciu o budowę RN–65 3x12mod. prod. Legrand lub równoważną.
  - 10/Budynek socjalny realizowany w II etapie inwestycji.

### Oznaczenia symboli:

- ⚡ gniazdo wtyk. hermetyczne 16A, 250V, n/t;
- ⚡x2 dwa gniazda wtyk. hermetyczne 16A, 250V, n/t;
- × oprawa oświetleniowa nastropowa typu Ametyst LED 3000lm prod. Luxiona lub równoważna.
- x1 oprawa oświetleniowa nascienna szczelna typu Midna LED 3000lm prod. Ares lub równoważna.
- 300Lx wymagane natężenie oświetlenia w danym pomieszczeniu

Ochrona przeciwporażeniowa przez samoczynne wyłączenie zasilania

Układ sieci TN–C–S

UWAGA: Rysunek zamienny za rysunek nr E.03 z opracowania podstawowego z 11.2015r.:  
–na rysunku dodano uwagę o etapowaniu inwestycji.

**CORSO** Spółka z o.o.  
**PROJEKT**  
Corso Projekt Spółka z o.o.  
ul. Jodłowa 13  
72-003 DOBRA  
tel/fax 091 311 30 80

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE / COPY RIGHTS RESERVED  
Przedmiotowy projekt architektoniczny jest chroniony prawem autorskim zgodnie z art. 17 z dn. 4 lutego 1994 r. (Dz.U. nr 24 poz. 83 z 23.02.95 r.)

PROJEKTANT  
inż. Ryszard STACHOWICZ  
upr. nr 135i/Sz/81  
SPRAWDZAJĄCY  
mgr inż. Dariusz WIŚNIEWSKI  
upr. nr ZAP/0119/PW/OE/04

ZAGOSPODAROWANIE I MODERNIZACJA TERENU REKREACYJNEGO WRAZ Z BOISKIEM SPORTOWYM W WOŁCZKOWIE  
WOŁCZKOWO UL. LIPOWA  
DZ. NR 864/1 obręb Wołczkowo i 249dtr  
PLAN INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH PAWILONU SOCJALNEGO

INSTALACJE ELEKTRYCZNE P.B.  
E.03 a SKALA 1-50 DOBRA, 12.2016