

Uwagi:
1) Projekt rozpatrywać z PBW Konstrukcje

DBA pracownia architektoniczna
Pl. Majdanek 1/3, 71-150 Stargard Szczeciński
tel. 91 885 33 40, fax 91 885 33 48 gsm 663 910 280
e-mail: biuro@dba-architekci.pl, www.dba-architekci.pl

kategoria obiektu:	IX. Obiekty szkolne i przedszkolne
format:	**Rozbudowa Publicznej Szkoły Podstawowej w Dobrej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną**
adres:	ul. Pustomłowa 5, 72-003 Dobra, dz. geod. nr 59/2, 59/3, 59/5 obr. 0003 Dobra
inwestor:	GMINA DOBRA ul. Szczecińska 16a, 72-003 Dobra
projektował:	mgr inż. arch. Marek Warchoł upr. bud. nr ds/DWA/2/2007 — podpis:
sprawdził:	mgr inż. arch. Bartosz Krawiec upr. bud. nr ds/DWA/3/08 — podpis:
opracował:	mgr inż. arch. Daniel Capar — podpis:
tytuł:	RZUT I PIĘTRA
branża: architektura	faza projektu: PBW
skala: 1:100	data: 11.2015 — nr rysunku: A/2.0

Zestawienie Pomieszczeń Przyziemie

Numer pomieszczenia	Nazwa pomieszczenia	Powierzchnia [m2]
C.0.01	ŚWIETLICA	51,6
C.0.02	MAGAZYNEK	5,0
C.0.03	MAGAZYNEK	5,0
C.0.04	POM. FUNKCYJNE	52,0
C.0.05	PRACOWNIA JĘZYKOWA	64,7
C.0.06	KOMUNIKACJA	132,1
C.0.07	WC k	15,7
C.0.08	WC NIEPEŁNOSPR.	4,1
C.0.09	WC m	15,7
C.0.10	POM. GOSP.	13,4
C.0.11	POM. FUNKCYJNE	52,0
C.0.12	MAGAZYNEK	5,0
C.0.13	MAGAZYNEK	5,0
C.0.14	ŚWIETLICA	51,6
C.0.15	KOMUNIKACJA	23,9
C.0.16	KOMUNIKACJA	20,3

Zestawienie Pomieszczeń Przyziemie

Numer pomieszczenia	Nazwa pomieszczenia	Powierzchnia [m2]
A.0.01	KOMUNIKACJA	53,3
A.0.02	WC	31,9
A.0.03	MAGAZYNEK	5,2
A.0.04	SALA PUNKT PRZEDSZKOLNY	64,8
A.0.05	SALA PUNKT PRZEDSZKOLNY	64,8
A.0.06	MAGAZYNEK	5,2
A.0.07	KOMUNIKACJA	5,6
A.0.08	MAGAZYNEK	4,2
A.0.09	KOMUNIKACJA	4,4
A.0.10	WC	3,3
A.0.11	POM. SOCJALNE	2,2
A.0.12	ROZDZIELNIA	11,8
A.0.13	ZMYWALNIA	7,8
A.0.14	STOŁÓWKA 50 OS.	110,9
A.0.15	SZATNIA 125 OS.	34,0
A.K.0.01	KL. SCHODOWA	7,4
B.0.01	MAGAZYN	7,3
B.0.02	WC SZATNI 1	12,6
B.0.03	SZATNIA 1	14,4
B.0.04	SZATNIA 2	14,4
B.0.05	WC SZATNI 2	12,7
B.0.06	POM. SOCJALNE	11,5
B.0.07	WC	5,3
B.0.08	MAGAZYNEK	2,4
B.0.09	POM. OBSŁUGI	9,3
B.0.10	WC	9,0
B.0.11	WC	7,0
B.0.12	KOMUNIKACJA	59,5
B.0.12a	KOMUNIKACJA	77,1
B.0.13	POM. TRENERA	9,3
B.0.14	MAGAZYNEK	4,7
B.0.15	WC	6,0
B.0.16	MAGAZYN SPRZĘTU	53,8
B.0.17	SALA GIMNASTYCZNA	556,9
B.0.18	WATROLAP	6,6
		1 813,7 m2

Zestawienie Pomieszczeń I Piętro

Numer pomieszczenia	Nazwa pomieszczenia	Powierzchnia [m2]
A.1.01	KOMUNIKACJA	94,0
A.1.02	WC	31,5
A.1.03	MAGAZYNEK	5,2
A.1.04	SALA PUNKT PRZEDSZKOLNY	64,5
A.1.05	SALA PUNKT PRZEDSZKOLNY	64,5
A.1.06	MAGAZYNEK	5,2
A.1.07	KOMUNIKACJA	5,6
A.1.08	SALA PUNKT PRZEDSZKOLNY	65,3
A.1.09	MAGAZYNEK	5,3
A.1.10	POM. PORZĄDKOWE	2,6
A.1.11	WC	2,6
A.1.12	SZATNIA	4,3
A.1.13	ANEKS KUCHENNY	3,7
A.1.14	POM. SOCJALNE	12,6
A.1.15	MAGAZYNEK	2,6
A.1.16	KOMUNIKACJA	3,9
A.K.1.01	KL. SCHODOWA	7,9
B.1.01	KOMUNIKACJA	32,9
B.1.02	SZATNIA	5,7
B.1.03	WC	4,5
B.1.04	WC	4,2
B.1.05	KOMUNIKACJA	59,9
B.1.06	TRYBUNY 117 OS.	87,2
B.1.07	KOMUNIKACJA	21,2
B.K.1.01	KL. SCHODOWA	14,0
C.1.01	POM. FUNKCYJNE	50,7
C.1.02	MAGAZYNEK	4,8
C.1.03	MAGAZYNEK	4,8
C.1.04	POM. FUNKCYJNE	52,0
C.1.05	PRACOWNIA KOMPUTEROWA	65,4
C.1.06	KOMUNIKACJA	116,5
C.1.07	WC k	15,7
C.1.08	WC NIEPEŁNOSPR.	4,1
C.1.09	WC m	15,7
C.1.10	WC	2,2
C.1.11	SZATNIA	5,2
C.1.12	ANEKS KUCHENNY	5,4
C.1.13	POK. NAUCZYCIELSKI	44,6
C.1.14	BIBLIOTEKA	19,2
C.1.15	SEKRETARIAT	21,2
C.1.16	POKÓJ DYREKTORA	18,0
C.1.17	POK. ZAST. DYREKTORA	12,2
C.K.1.01	KL. SCHODOWA	14,0
		1 082,6 m2

Zestawienie składu przegród pionowych i poziomych

Sz1 (ściana podstawowa - wykończona płytami włókno-cementowymi)
tynk gipsowy
bloczki silikatowe 24 cm;
ruszt stalowy
izolacja termiczna- wełna mineralna gr. 18 cm;
płyta zewnętrzna gr. 2,5cm
płyty włókno-cementowe np. Cembrit gr. 1,5 cm;

Sz2 (ściana podstawowa - wykończona klinkierem)
tynk gipsowy;
bloczki silikatowe 24 cm;
wełna mineralna gr. 18 cm;
płyta klinkierowa elewacyjna gr. 2 cm;

Sw1 (ściana wewnętrzna konstrukcyjna)
powłoka malarska lub tynk gipsowy;
bloczki silikatowe gr. 24 cm
powłoka malarska lub tynk gipsowy;

Sw2 (ściana wewnętrzna konstrukcyjna)
powłoka malarska lub tynk gipsowy;
bloczki silikatowe gr. 18 cm;
powłoka malarska lub tynk gipsowy;

Sw3 (ściana wewnętrzna działowa)
powłoka malarska lub tynk gipsowy;
bloczki silikatowe gr. 12 cm;
powłoka malarska lub tynk gipsowy;

Sw4 (ściana systemowa kabin sanitarnych)
systemowa ścianka kabin sanitarnych typu HPL
(wysokociśnieniowy laminat kompaktowy)

Sw5 (ściana w systemie suchej zabudowy GK) gr. 6cm

Sz/1 (ściana podstawowa tynkowana) - istniejąca szkoła
tynk cem.-wap. - istn.
bloczki (różnej grubości) - istn.
izolacja termiczna - styropian gr. 18 cm; - proj.
tynk akrylowy cienkowarstwowy na siatce (kolorystyka gr. 1,0 cm; - proj.

Pg1(posadzka podstawowa)
warstwa wykończeniowa posadzki gr. 0,5 - 2 cm, wg przeznaczenia pomieszczenia;
jastrych cementowy gr. 5-6,5 cm, ocieplony zbrojony;
folia paroizolacyjna PE, gr. 0,3mm;
styropian EPS, 0,035 W/m2 K, gr. 10 cm;
membrana hydroizolacyjna;
płyta betonowa gr. 15 cm;
grunt nośny - piaski - piaskowa stabilizowana, min. gr. 15 cm.
grunt rodzimy;

Pw1 (strop podstawowy międzykondygnacyjny)
warstwa wykończeniowa posadzki wg przeznaczenia pomieszczenia, gr. 0,5 - 2 cm;
jastrych cementowy gr. 5-6,5 cm, ocieplony zbrojony;
folia paroizolacyjna PE, gr. 0,3mm;
styropian EPS, 0,035 W/m2 K, gr. 10 cm;
membrana hydroizolacyjna;
płyta betonowa gr. 15 cm;
grunt nośny - piaski - piaskowa stabilizowana, min. gr. 15 cm.
grunt rodzimy;

Pw1 (strop podstawowy międzykondygnacyjny)
warstwa wykończeniowa posadzki wg przeznaczenia pomieszczenia, gr. 0,5 - 2 cm;
jastrych cementowy gr. 5-6,5 cm, ocieplony zbrojony;
folia PE;
styropian gr. 5 cm;
płyta żelbetowa żebrowa - parametry wg konstrukcji (gr. 26,5cm);
sufit tynkowany lub podwieszany, w zależności od pomieszczenia;

Dz1 (dachy płaskie)
papa asfaltowa wierzchniego krycia;
papa asfaltowa podkładowa
styropian systemowy wraz z klinami kształtującymi spadek połaci, gr. zmienna min. 20cm;
paroizolacja
konstrukcja żelbetowa - płyty kanałowe gr. 26,5cm;
sufit tynkowany lub podwieszany, w zależności od pomieszczenia;

Dz2 (dach nad halą sportową)
papa asfaltowa wierzchniego krycia;
papa asfaltowa podkładowa;
styropian systemowy wraz z klinami kształtującymi spadek połaci, gr. zmienna min. 20cm;
paroizolacja
płyta trapezowa gr. 4,5 cm;
konstrukcja stalowa - wg branży konstrukcyjnej;
panele akustyczne z belty drzewnej na podkonstrukcji systemowej gr. 4cm;
dźwigar drewniano - stalowy - wg konstrukcji;

Pg2 (posadzka sal sportowej)
warstwa wykończeniowa podłogi:
Powłoka ochronna eP
Podkład gruntujący, jednoskładnikowe żywiczne 0,2 mm
Podkład gr. 2 cm
Lumafloo Duo (płytka brzozowa gr. 18 mm, wymiary desek: (2430 x 265 mm)
warstwa elastyczna: Tarflex - płyta Fix grubość 10mm
warstawa izolacyjna: Tarflex - folia polietylen 200µ
płyta betonowa gr. 15cm - parametry wg konstrukcji;
folia hydroizolacyjna PE 0,2mm;
polistyren ekstrudowany gr. 10cm
podsypka żwirowo – piaskowa, gr. 15cm - parametry wg konstrukcji
grunt rodzimy;

Pg/1 (istn. posadzka) posadzka - istn. szkoła
warstwa wykończeniowa posadzki gr. 0,5 - 2 cm, wg przeznaczenia pomieszczenia;
płyta betonowa gr. pk. 12cm - istn.
podsypka żwirowo – piaskowa - istn.
grunt rodzimy - istn.

Dz/1 (istniejących podwieszany płaski) - istn. szkoła
papa nawierzchniowa - proj.
wylewka gr. 20cm - proj.
płyta żelbetowa - istn.
papa wierzchniego krycia (rozwiązanie podłoże) - istn.
konstrukcja stropodachu - płyty stropowe gr. ok. 20cm; - istn.
sufit tynkowany lub podwieszany, w zależności od pomieszczenia; - istn.