Zestawienie Pomieszczeń Przyziemie

Numer pomieszczenia	Nazwa pomieszczenia	Powierzchnia [m2]
C.0.01	ŚWIETLICA	51,6
C.0.02	MAGAZYNEK	5,0
C.0.03	MAGAZYNEK	5,0
C.0.04	POM. FUNKCYJNE	52,0
C.0.05	PRACOWNIA JĘZYKOWA	64,7
C.0.06	KOMUNIKACJA	132,1
C.0.07	WC k	15,7
C.0.08	WC NIEPEŁNOSPR.	4,1
C.0.09	WC m	15,7
C.0.10	POM. GOSP.	13,4
C.0.11	POM. FUNKCYJNE	52,0
C.0.12	MAGAZYNEK	5,0
C.0.13	MAGAZYNEK	5,0
C.0.14	ŚWIETLICA	51,6
C.0.15	KOMUNIKACJA	23,9
C.0.16	KOMUNIKACJA	20,3

Zestawienie Pomieszczeń Przyziemie

Numer pomieszczenia	Nazwa pomieszczenia	Powierzchnia [m2]
A.0.01	KOMUNIKACJA	53,3
A.0.02	WC	31,9
A.0.03	MAGAZYNEK	5,2
A.0.04	SALA PUNKT PRZEDSZKOLNY	64,8
A.0.05	SALA PUNKT PRZEDSZKOLNY	64,8
A.0.06	MAGAZYNEK	5,2
A.0.07	KOMUNIKACJA	5,6
A.0.08	MAGAZYNEK	4,2
A.0.09	KOMUNIKACJA	4,4
A.0.10	WC	3,3
A.0.11	POM. SOCJALNE	2,2
A.0.12	ROZDZIELNIA	11,8
A.0.13	ZMYWALNIA	7,8
A.0.14	STOŁÓWKA 50 OS.	110,9
A.0.15	SZATNIA 125 OS.	34,0
A.K.0.01	KL. SCHODOWA	7,4
B.0.01	MAGAZYN	7,3
B.0.02	WC SZATNI 1	12,6
B.0.03	SZATNIA 1	14,4
B.0.04	SZATNIA 2	14,4
B.0.05	WC SZATNI 2	12,7
B.0.06	POM. SOCJALNE	11,5
B.0.07	WC	5,3
B.0.08	MAGAZYNEK	2,4
B.0.09	POM. OBSŁUGI	9,3
B.0.10	WC	9,0
B.0.11	WC	7,0
B.0.12	KOMUNIKACJA	59,5
B.0.12a	KOMUNIKACJA	77,1
B.0.13	POM. TRENERA	9,3
B.0.14	MAGAZYNEK	4,7
B.0.15	WC	6,0
B.0.16	MAGAZYN SPRZĘTU	53,8
B.0.17	SALA GIMNASTYCZNA	556,9
B.0.18	WIATROŁAP	6,6
		1 813,7 m2

Zestawienie Pomieszczeń I Piętro

Numer pomieszczenia	Nazwa pomieszczenia	Powierzchnia [m2]
A.1.01	KOMUNIKACJA	94,0
A.1.02	WC	31,5
A.1.03	MAGAZYNEK	5,2
A.1.04	SALA PUNKT PRZEDSZKOLNY	64,5
A.1.05	SALA PUNKT PRZEDSZKOLNY	64,5
A.1.06	MAGAZYNEK	5,2
A.1.07	KOMUNIKACJA	5,6
A.1.08	SALA PUNKT PRZEDSZKOLNY	65,3
A.1.09	MAGAZYNEK	5,3
A.1.10	POM. PORZĄDKOWE	2,6
A.1.11	WC	2,6
A.1.12	SZATNIA	4,3
A.1.13	ANEKS KUCHENNY	3,7
A.1.14	POM. SOCJALNE	12,6
A.1.15	MAGAZYNEK	2,6
A.1.16	KOMUNIKACJA	3,9
A.K.1.01	KL. SCHODOWA	7,9
B.1.01	KOMUNIKACJA	32,9
B.1.02	SZATNIA	5,7
B.1.03	WC	4,5
B.1.04	WC	4,2
B.1.05	KOMUNIKACJA	59,9
B.1.06	TRYBUNY 117 OS.	87,2
B.1.07	KOMUNIKACJA	21,2
B.K.1.01	KL. SCHODOWA	14,0
C.1.01	POM. FUNKCYJNE	50,7
C.1.02	MAGAZYNEK	4,8
C.1.03	MAGAZYNEK	4,8
C.1.04	POM. FUNKCYJNE	52,0
C.1.05	PRACOWNIA KOMPUTEROWA	65,4
C.1.06	KOMUNIKACJA	116,5
C.1.07	WC k	15,7
C.1.08	WC NIEPEŁNOSPR.	4,1
C.1.09	WC m	15,7
C.1.10	WC	2,2
C.1.11	SZATNIA	5,2
C.1.12	ANEKS KUCHENNY	5,4
C.1.13	POK. NAUCZYCIELSKI	44,6
C.1.14	BIBLIOTEKA	19,2
C.1.15	SEKRETARIAT	21,2
C.1.16	POKÓJ DYREKTORA	18,0
C.1.17	POK. ZAST. DYREKTORA	12,2
C.K.1.01	KL. SCHODOWA	14,0
		1 082,6 m2

Zestawienie układu przegród pionowych i poziomych

Sr1 - ściana podstawowa - wykończona płytami włókno-cementowymi)
tynk gipsowy
bloczki silikatowe 24 cm;
nuot stalowy
izolacja termiczna- wełna mineralna gr. 18 cm;
paroizolacja gr. 2,5cm
płyty włókno-cementowe np. Cembrit gr. 1,0 cm;

Sz2 - ściana podstawowa - wykończona klinkierem)
tynk gipsowy;
bloczki silikatowe 24 cm;
wełna mineralna gr. 18 cm;
płytka klinkierowa elewacyjna gr. 2 cm;

Sw1 - ściana wewnętrzna konstrukcyjna)
powłoka malarska lub tynk gipsowy;
bloczki silikatowe gr. 24 cm;
powłoka malarska lub tynk gipsowy;

Sw2 - ściana wewnętrzna konstrukcyjna)
powłoka malarska lub tynk gipsowy;
bloczki silikatowe gr. 18 cm;
powłoka malarska lub tynk gipsowy;

Sw3 - ściana wewnętrzna działowa)
powłoka malarska lub tynk gipsowy;
bloczki silikatowe gr. 12 cm;
powłoka malarska lub tynk gipsowy;

Sw4 - ściana systemowa kabin sanitarnych)
systemowa ścianka kabin sanitarnych typu HPL
(wyposażonerewizyjny laminat konspektowy)

Sw5 - ściana w systemie suchej zabudowy GKF, gr. 6cm

Sr11 - ściana podstawowa tymczasowa) - istniejąca szkoła
tynk cem.-wap. - ist.
bloczki żużlowe grubości) - ist.
izolacja termiczna- styropian gr. 18 cm; - proj.
tynk akrylowy cienkowarstwowy na siatce zbrojącej gr. 1,0 cm; - proj.

Pg1(posadzka podstawowa)
warstwa wykończeniowa posadzki gr. 0,5 - 2 cm, wg.zroszniczenia pomieszczenia;
jastrych cementowy gr. 5-6,5 cm, wzmocniony zbrojnic;
folia paroizolacyjna PE, gr. 0,3mm;
styropian EPS, 0,035 W/mK/ K, gr. 10 cm;
membrana hydroizolacyjna;
płyta betonowa gr. 15 cm;
podbudowa betonowo – pallowa stabilizowana, min. gr. 15 cm;
grunt rodzimy;

Pw1 (ściana podstawowa międzykondygnacyjna)
warstwa wykończeniowa posadzki wg.zroszniczenia pomieszczenia, gr. 0,5 -2 cm;
jastrych cementowy gr. 5-6,5 cm, wzmocniony siatką stalową, (w zależności od pomieszczenia może być w ogóle);
folia PE;
płyta betonowa gr. 5 cm;
płyta strop.wzmoc.kanałowe- parametry wg konstrukcji (gr. 26,5cm) ;
sufit tynkowany lub podwieszany, w zależności od pomieszczenia;

Sz1 (stropodach podstawowy płaski)
papa asfaltowa wierzchniego krycia;
papa asfaltowa podkładowa;
styropian systemowy wraz z klinami kształtującymi spadek połacz. gr. zmienna min 20cm;
paroizolacja;
płyta strop.wzmoc.
konstrukcja stropodachu - płyty kanałowe gr. 26,5cm;
sufit tynkowany lub podwieszany, w zależności od pomieszczenia;

Sz2 (dach nad halą sportową)
papa asfaltowa wierzchniego krycia;
papa asfaltowa podkładowa;
styropian systemowy wraz z klinami kształtującymi spadek połacz. gr. zmienna min. 20cm;
paroizolacja;
płyta strop.wzmoc.gr. 4,5 cm;
konstrukcja stropodachu- wg.dobrzy konstrukcyjnej;
panele akustyczne (+ siatka drzewna) na podkonstrukcji systemowej gr. 4cm;
obwigar drewniano- klejony – wg konstrukcji;

Pg2 (posadzka hali sportowej)
warstwa wykończeniowa podłogi;
Powłoka ochronna nº
Podkład Lonfalen Duo lakiejka brzozowe gr. 18 mm, wymiary desek: (2400 x 295 mm)
warstwa elastyczna Tarflam- płyta PU gr.podłuż. 10mm
warstawa izolacyjna Tarflim- folia polietylen 200µ
płyta betonowa, gr. 150m - parametry wg konstrukcji);
folia hydroizolacyjna PE 0,2mm;
polistyren ekstrudowany gr. 150m
podbudoża żwirowo – piaskowa, gr. 150m – parametry wg konstrukcji
grunt rodzimy;

Pg3 (istn. posadzka podstawowa) - istn. szkoła
warstwa wykończeniowa posadzki gr. 0,5 – 2 cm, wg.zroszniczenia pomieszczenia;
płyta betonowa gr. 15cm - istn.
podbudoża żwirowo – piaskowa; - istn.
grunt rodzimy; - istn.

Str1- (stropodach podstawowy płaski) - istn. szkoła
papa i nawierzchniowa - proj.
styropian gr. 20cm - proj.
paroizolacja - proj.
papa wierzchniego krycia (oczyszczone podłoże); -istn.
konstrukcja stropodachu - płyty stropowe gr. ok. 20cm - istn.
sufit tynkowany lub podwieszany, w zależności od pomieszczenia; - istn.

DBA pracownia architektoniczna
Pl. Majdanek 1/3, 73-110 Stargard Szczeciński
tel. 91 885 33 40, fax 91 885 33 48 gsm 663 910 280
e-mail: biuro@dba-architekci.pl, www.dba-architekci.pl

kategoria obiektu: IX. Obiekty szkolne i przedszkolne

temat: **Rozbudowa Publicznej Szkoły Podstawowej w Dobrej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną**

adres: ul. Poziomkowa 5, 72-003 Dobra, dz. geod. nr 59/2, 59/3, 59/5 obr. 0003 Dobra

inwestor: GMINA DOBRA ul. Szczecińska 16a, 72-003 Dobra

projektował: mgr inż. arch. Marek Warchoł upr. bud. nr ds/2010/WKUI/307 — podpis:

sprawdził: mgr inż. arch. Bartosz Krawiec upr. bud. nr ds/2010/WKUI/308 — podpis:

opracował: mgr inż. arch. Daniel Capar — podpis:

tytuł: RZUT PRZYZIEMIA /CZĘŚĆ PROJEKTOWANA/

branża: architektura — faza projektu: PBW

skala: 1:100 — data: 11.2015 — nr rysunku: A/1.1,