OBIEKT: dz. nr 488, 249, 410 ul Lipowa	GEODEZJA I KARTOGRAFIA "GEOBAK" inż. Piotr Bakinowski 71-023 Szczecin, ul.Poronińska 13/1 kom. 0605-280-241 Fax. 091 42-95-364 (Jednostka wykonawstwa geodezyjnego)
Obręb: 0017 Wołczkowo	
Jednostka ewidencyjna: 321101_2 Dobra	
Powiat: 3211 Policki	
Województwo: 32 Zachodniopomorskie	
SKALA: 1:500 Układ współrzędnych: PUWG 2000 Układ odniesienia wysokości: Kronsztadt	Wykonano metodą: a) rastrowo b) wektorowo: skanowanie, kalibracja, digitalizacja rastra
Kierownik roboty: inż. Piotr Bakinowski ..... upr. Nr 26214	Wykonano w ramach roboty geodezyjnej: GK.6640.1124.2015 Zgłoszonej w WGKiK SP w Policach
Mapę do celów projektowych sporządzono przy wykorzystaniu: 1. Mapy zasadniczej w skali 1:500 sekcje: 5.202.16.12-4.2, 4.4, 13.3.1, 3.3 2. Danych branżowych części uzbrojenia podziemnego 3. Pomiaru zieleni wysokiej i pomników przyrody oraz pomiaru innych obiektów wskazanych przez projektanta. 4. Opracowanych geodezyjnie elementów planu zagospodarowania przestrzennego (linie rozgraniczające, linie regulacyjne, osie ulic)	W zakresie opracowania znajdują się punkty osnowy geodezyjnej nr: 1108, 1107, 1107/1, 1107/2 podlegające ochronie na podst.art.15, art.48 ust.1 pkt 3 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne.
Na mapie do celów projektowych wykazano następujące uzgodnienie przez ZUDP projekty sieci uzbrojenia terenu: 1. brak	Granice i nr działek ewidencyjnych według danych WGKiK SP w Policach, 28.05.2015r.
Informacje dodatkowe 1. — — — — — — zakres opracowania 2. Podstawa znaków zgodna z Rozporządzeniem MAC z dnia 12.02.2013r. (Dz. U. 2013 nr 0 poz. 383) 3. Mapa nadaje się do celów projektowych w zakresie pomiaru. 4. Stopień kartometryczności mapy do celów projektowych jest zgodny z Rozporządzeniem MSWiA z dnia 9.11.2011 r. (Dz.U. 2011 nr 263 poz. 1572). 5. Wszystkie trwałe obiekty budowlane podlegają wytyczeniu przez jednostkę wykonawstwa geodezyjnego. 6. Nie wykluczа się istnienia w terenie również uzbrojenia, o którym brak było informacji branżowych i nie zostały odnalezione w terenie w czasie inwentaryzacji geodezyjnej. **7. "Opracowanie nie dotyczy przypadku opisanego w § 79 ust. 5 rozporządzeniu MSWiA z dnia 9.11.2011r. (Dz. U. Nr 263, poz. 1572)"** 8. Nie kartometryczne rysunki detalu/profili w SIP nie są rozporządzeniu MSWiA z dnia 9.11.2011 r. (Dz. U. Nr 263, poz. 1572) 9. Wykonawca mapy do celów projektowych nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia, jakie mogą powstać w wyniku jej użytkowania niezgodnie z jej przeznaczeniem (Dz. U. z 2010 r. nr 193, poz. 1287 ze zm.). 10. Mapa do celów projektowych sporządzono przy wykorzystaniu arkuszy mapy zasadniczej w skali 1:500 w układzie "lokalnym" sekcje: 10 - 02 A- 11, 21 **11. W uzgodnieniu ze zkomórkowej, budynki o identyfikatorach 410813 410914, 410916, 410915, 410917, 410918, 410919 pozyskano z digitalizacji**	
Uzbrojenie podziemne opracowano na podstawie: 1. Pośredniego ustalenia przebiegu aparatury elektromagnetycznej - z tłumaczeniem. 2. Bezpośrednich pomiarów powykonawczych - bez tłumaczeniem. W związku z tym w części 1 nie gwarantuje się kompletności, a dokładność położenia uzbrojenia na mapie może być różna od dokładności kartometrycznej mapy	
Aktualność mapy do celów projektowych na dzień: 29.09.2015r.	Kierownik jednostki wykonawstwa geodezyjnego ..... inż. Piotr Bakinowski

Dnia 15.12.2015 mapę do celów projektowych uzupełniono o ZUDP 312/2015 proj. o, g, w, ks, kd

uzupełnił inż. Piotr Bakinowski

Uwagi:

1.Skrzyżowania i zbliżenia proj. kabli oświetleniowych z elementami uzbrojenia terenu wykonać ruroni ochronnymi SRS 75 f=my Arot.
2.Głębokość ułożenia kabli oświetleniowych co najmniej 50cm pod chodnikami i 70cm w pozostałych terenach. Głębokość ułożenia kabli mierzona względem rzędnych docelowych docelowych (istniejących i projektowanych).
3.W miejscach skrzyżowań z innymi urządzeniami podziemnymi wykonać próbne przekopy celem ustalenia przebiegu i głębokości ułożenia tych urządzeń. Po zlokalizowaniu skrzyżowanie wykonać zgodnie z PN–76/L–05125. Przy skrzyżowaniach z ulicami (część ulicy przeznaczona do ruchu kołowego) głębokość ułożenia rur ochronnych w osi mierzona od powierzchni terenu do górnej powierzchni rury powinna wynosić co najmniej 100cm.
4.Ochrona dodatkowa przed porażeniem prądem elektr.:
Sieć oświetleniowa –Samoczynne wyłączenie zasilania.

Oznaczenia:

	proj. kable oświetleniowe
	proj. kable elektryczne 0,4kV wg oprocowania zwłaszczego
O	kabel w rurze ochronnej dł. 1m
CE ZD	kable w rurze ochronnej o dł. rury większej o 50cm w stło strony od miejsca skrzyżowania
	proj. przęsło linii napowietrznej
	proj. latarnia oświetleniowa
	istn. latarnia oświetleniowa na linii napowietrznej
	istniejące linie napowietrzne przeznaczone do likwidacji
	granice działek geodezyjnych
	proj. telekomunikacyjne kanalizacja kablowa wg oprocowania zwłaszczego


x= 59 27 300,00
x= 59 27 150,00
ul. Lipowa - droga powiatowa nr 3907Z
Lipowa
Br-RIVa
RIVa
Br-RIIIb
SRS–75 (grocia)
YAKY 4x25
SRS–75 (rura)
YAKY 4x25
YAKY 4x25
SRS–75 (grocia)
YAKY 4x25
SRS–75 (grocia)
YAKY 4x25
SRS–75 (grocia)