

Szczecin, dnia 23.06.2015

RD1/ ZM1/MU/JZ/6883/2015

**PRODROM Adam Bukowiecki**

**Grzeczyna 1p**

**72-003 Grzeczyna**

Dotyczy: Budowy drogi gminnej w ciągu ul. Osiedlowej w m. Dobra

Rejon Dystrybucji Szczecin w nawiązaniu do ww. pisma informuje, że akceptujemy przedstawione rozwiązanie projektowe. W przypadku stwierdzenia wyłączenia kabli 0,4kV w obszarze wykonywanych prac należy kable zagłębić zgodnie z obowiązującymi normami. Powyższe prace należy wykonać w ramach likwidacji kolizji pod warunkiem zachowania koordynacji rzędnych wysokościowych istniejącego kabla i projektowanej nawierzchni. Prace wykonywać w uzgodnieniu z tutejszym Rejonem Dystrybucji. Likwidacja kolizji jak na wstępie możliwa jest wyłącznie kosztem i staraniem wnioskodawcy.

Z poważaniem  
Enea Operator Sp. z o.o.  
Rejon Dystrybucji Szczecin  
Dyrektor  
Jerzy Cias

**Centrala**

Enea Operator Sp. z o.o.  
60-479 Poznań, ul. Strzeszyńska 58

tel. +48 / 61 850 41 10  
faks +48 / 61 850 44 47

NIP 782 237 71 60  
REGON 300455398

kontakt@operator.enea.pl  
www.operator.enea.pl