

URZĄD GMINY DOBRA
Wydział ds. Komunalnych i Inwestycji
ul. Graniczna 44a 72-003 Dobra
tel. 091-422-36-00 tel. 091-422-36-07

Gmina Dobra
Ul. Szczecińska 16A
72-003 Dobra
Adres korespondencyjny:
INBUD
Biuro Projektów
Ul. H.Dąbrowskiego 1A
70-100 Szczecin

Nasz znak: WKI.WT.EP.7021.53.2013.EP

Data: 2013-02-19

Informuję, że wyrażam zgodę na wydanie warunków technicznych dotyczących odprowadzenia wód popłucznych i deszczowych z terenu stacji wodociągowej w Dołujach do istniejącego kanału deszczowego Ø 0,50m znajdującego się na skrzyżowaniu ul. Bratkowej/Bławatkowej pod następującymi warunkami:

1. Wody popłuczne ze stacji uzdatniania wody należy odprowadzić do istniejącego kanału deszczowego Ø 0,50m znajdującego się przy skrzyżowaniu ul. Bratkowej i Bławatkowej. W miejscu połączenia kanałów należy wykonać nową studzienkę rewizyjną. (zgodnie z załącznikiem graficznym).
2. Na istniejącym kanale Ø 0,50m przed jego wylotem do rowu należy wykonać osadnik.
3. Ilość odprowadzanych wód popłucznych określi eksploatator stacji uzdatniania to są Wodociągi Zachodniopomorskie Sp z.o.o.
4. Trasę projektowanego kanału należy uzgodnić ze wszystkimi użytkownikami i właścicielami uzbrojenia podziemnego oraz właścicielami gruntów, przez które będzie przebiegał. Zastrzega się również prawo dokonania uzgodnień na etapie projektu budowlanego.
5. Kolizję projektowanego kanału z istniejącą infrastrukturą techniczną należy usunąć na własny koszt pod nadzorem eksploatatora.
6. Termin ważności niniejszych warunków – 12 miesięcy od daty wystawienia.
7. Zobowiązuje się inwestora do uzyskania wszystkich niezbędnych uzgodnień, pozwoleń i decyzji administracyjnych związanych z odprowadzeniem wód popłucznych i deszczowych do istniejącego kanału deszczowego.
8. Przed zasypaniem należy zgłosić do odbioru technicznego.

OTRZYMUJA:

1. Adresat

2. Aa

Z up. Wójta Gminy
Irena Ziental
Kierownik Wydziału
ds. Komunalnych i Inwestycji