

Skala 1:100/500

1. Rury układać na podsypce z piasku gr. 10 cm.
2. Na sieciach z rur PE w celu ich oznakowania stosować taśmę magnetyczną.
3. Schematy montażowe węzłów wg rys. nr 10-12.
4. Uzbrojenie rurociągów oznakować tabliczkami.

[illegible]

| | | | | |
|---|---|--------------|--|--------------------------------|
| OBJEKT/TYTUŁ: Budowa odcinka sieci wodociągowej, przyłączu wodociągowych oraz zewnętrznych instalacji przy ulicy Spółdzielczej w Mierzinie na działkach nr 113/1, 223/10, 223/11, 223/29, 223/54, 223/56, 223/57, 223/62, 223/63, 225/14, 225/32, 225/36, 225/38, 225/40, 338/2, 889 oraz Mierzin 2 | RYŚNIEK: PROFILE WODOCIĄGOWE | | DATA: | wrzesień, 2014 |
| | INWESTOR: Gmina Dobra 72-003 Dobra, ul. Szczecińska 16a | FAZA: | SKALA: 1:100/500 | Nr rys. 6 |
| 72-006 SZCZECIN, MIERZYN ul. Sosnowa 10, tel. (091)4831426 Pracownia: 71-064 SZCZECIN ul. Zielonogórska 35 tel./fax (091)4530749 | BRANŻA: sanitarna mgr inż. Adela Jackowiak-Olszewska mgr inż. Krystyna Jackowiak upr. bud. 54/Sz/84 | | PROJEKTOWAŁ: SPRAWDZIŁ: | |