PROFILE WODOCIĄGOWE
Skala 1:100/500

UWAGI:

1. Rury układać na podsypce z piasku gr. 10 cm.
2. Na sieciach z rur PE w celu ich oznakowania stosować taśmę magnetyczną.
3. Schematy montażowe węzłów wg rys. nr 10–12.
4. Uzbrojenie rurociągów oznakować tabliczkami.



USŁUGI PROJEKTOWE
Adela Jackowiak–Olszewska

72–006 SZCZECIN, MIERZYN
ul. Sosnowa 10, tel. (091)4831426
Pracownia: 71–084 SZCZECIN
ul. Zielonogórska 35
tel./fax (091)4530749

OBIEKT/TEMAT:
Budowa odcinka sieci wodociągowej, przyłączy wodociągowych oraz zewnętrznych instalacji przy ulicy Spółdzielców w Mierzynie na działkach nr 113/1, 273/10, 273/17, 273/29, 273/54, 273/56, 273/57, 273/62, 273/63, 275/14, 275/32, 275/36, 275/38, 275/40, 338/2, 899 obręb Mierzyn 2

RYSUNEK: PROFILE WODOCIĄGOWE

INWESTOR: Gmina Dobra
72–003 Dobra, ul. Szczecińska 16a

BRANŻA:	FAZA:	SKALA:	DATA:
sanitarna	P.B.	1:100/500	wrzesień, 2014

		Nr rys.
PROJEKTOWAŁ:	mgr inż. Adela Jackowiak–Olszewska upr. bud. ZAP/0166/POOS/08	8
SPRAWDZIŁ:	mgr inż. Krystyna Jackowiak upr. bud. 54/Sz/84	