

X=5930150,00

Y=5457000,00



Gmina Dobra Szczecińska
ul. Graniczna 24a
72-003 Dobra Szczecińska

projektował:
Zygmunt Bałgler
upr. 32/Sz/77

przedsięwzięcie:
Przebudowa stacji uzdatniania
wody wraz z wykonaniem
nowej studni głębinowej
na dz. nr 140 w m. Buk

stadium:
PROJEKT BUDOWLANY

tytuł tomu / branża:
Projekt
likwidacji linii kablowej nN -0,4kV

tytuł rysunku:
plan syt. - wys.

miejsce i data:
SZCZECIN, V. 2011
nr rys.:
1
skala:
1 : 500

ENEA Operator Sp. z o.o.
Rejon Dystrybucji Szczecin
Uzgodniono *rozbudowa sieci 0,4kV zgodnie z pismem RD-1/24-1/07/2432/2011 z 01.04.2011*
UWAGI:
• Przy zbliżeniu, kolizji z kablami energetycznymi prace ziemne prowadzić ręcznie z zachowaniem dużej ostrożności i zabezpieczyć zgodnie z PN-76/E-04125
• Na 3 dni przed rozpoczęciem prac ziemnych należy powiadomić Rejon Dystrybucji Szczecin
Szczecin, dnia *05.07.2011*
ENEA Operator Sp. z o.o.
Rejon Dystrybucji Szczecin
Dyrektor *Zm-1/0/31/11/11*

