

UWAGA
kabel ułożone w ziemi na głębokości
0,7m na podsypce z piasku
do odbioru dostarczyć protokół
rezystancji uziomu szafy oświetlenia
ulicznego
obudowę rozłącznika bezpiecznikowego
przystosować do plombowania

SCHEMAT IDE0WY ZASILANIA SZAFY OŚWIETLENIA ULICZNEGO
SAM0CZYNNE WYŁĄCZANIE ZASILENIA
0CHR0NA PRZEPIĘCI0WA

0BIEKT	OŚWIETLENIE ULICY DOBRA UL. DOLINA MGIEŁ DZ NR1427			
Rodzaj opracowania	SCHEMAT IDE0WY			
	Imię i Nazwisko	Podpis	Data	
Projektował	J.KUBLICKI		12.2010	Skala
nr upr.	48/SZ/76			Nr Rys. 2
Opracował	M.KUBLICKI			
Sprawdził	Z.ULIŃSKI			
nr upr.	72/SZ/76			