

UWAGA
na całej długości kabla układać
płaskownik ocynkowany 25x4mm



proj. YAKY 4x25mm²
+FeZn25x4

15/22

proj.szafka oświetlenia
ulicznego
typu SO-4/3 faz.
ELMET

proj. YAKY 4x25mm²

FeZn25x4

46/52

proj. YAKY 4x25mm²
+FeZn25x4

4A

NR1/I — 28/36 — NR2/I — 28/36 — NR3/I — 35/43 — NR4/I — 33/41 — NR5/I — 34/42 — NR6/I — 30/38 — NR7/I — 30/38 — NR8/I

R≤10Ω

proj. YAKY 4x25mm²
+FeZn25x4

NR9/I

NR16/I — 28/36 — NR15/I — 34/42 — NR14/I — 32/40 — NR13/I — 32/40 — NR12/I — 32/40 — NR11/I — 31/39 — NR10/I — 28/36

R≤10Ω

32/40

proj. YAKY 4x25mm²
+FeZn25x4mm

proj. YAKY 4x25mm²
+FeZn25x4

proj. YAKY 4x25mm²
+FeZn25x4mm

NR23/I

32/40 NR17/I — 28/36 — NR18/I — 28/36 — NR19/I — 28/36 — NR20/I — 26/34 — NR21/I — 31/39 — 30/38

R≤10Ω

4A — 29/37 — N22/I

R≤10Ω

L1=745m
L2=935m



SCHEMAT IDEOWY OŚWIETLENIA ULICZNEGO
SAMOCZYNNE WYŁĄCZENIE ZASILANIA

ZA ZGODNOŚĆ
Kublicki Marek
70-443 SZCZECIN
ul. Mazurska 17c/3

Projekt został sprawdzony pod względem zgodności z wydanymi warunkami przyłączenia do sieci oświetlenia ulic:
znak: OS/D/DTC/Kg/1332/10
z dnia 13.08.2010
Sprawdzenie jest ważne do dnia ważności WP

Szczecin, dnia 31.01.2010
Eneos Sp. z o.o.
Z-ca Dyrektora ds. Technicznych
Eneos Sp. z o.o. Oddział Szczecin
Andrzej Konopelko

OBIEKT	OŚWIETLENIE ULIC DOBRA UL. DOLINA MGIEŁ			
Rodzaj opracowania: OŚWIETLENIE ULIC				INWESTOR GMINA DOBRA
	Imię i Nazwisko	Podpis:	Data:	
Projektował:	J. KUBLICKI		12.2010	Skala
nr upr.	48/SZ/76			Nr Rys. 2
Opracował:	M.KUBLICKI			
Sprawdził:	Z. ULIŃSKI			
nr upr.	72/SZ/76			