



STUDNIA CHŁONNA - SCHEMAT

WODY DESZCZOWE

1:50



Rzędna terenu	17,70	17,70	17,80	17,80
Rzędna osi rury	17,35	17,25	17,45	17,35
Zagłębienie	0,42	0,45	0,38	0,45
Średnica, spadek	1,0% pcv 110		1,0% pcv 110	
Odległości	0,00	2,70	0,00	6,90
Oznaczenia	Rd1	D1	Rd2	D2



<p align="center">PRACOWNIA PROJEKTOWA zArys</p> <p align="center">ul.Orzechowa 1; 72-003 Dobra/ Szczecin</p>		
<p align="center">PROJEKT BUDOWLANY</p>		
<p align="center">SCENA Z ZADASZENIEM O KONSTRUKCJI STALOWEJ</p>		
Adres:	ul. Sportowa ;Dobra działka nr 399	
Inwestor:	Urząd Gminy Dobra Szczecińska ul.Szczecińska 16a ; 72-003 Dobra	
Projektant:	mgr inż.Katarzyna Dekert upr.bud.69/Sz94 do proj. w specjalności sanitarnej	
<p align="center">STUDNIA CHŁONNA PROFIL KANALIZACJI DESZCZOWEJ</p>		
Branża: INSTALACJE SANITARNE		Nr rysunku <div align="center">S1</div>
Skala : 1 : 50		
Data: kwiecień 2009		
PROJEKT CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM		