



SCHEMAT STRUKTURALNY

zestaw gniazd Rozdzielnica G-box 01102RCD
prod. GARO lub równorzędne



YKY 5x16; L=7,5m
kabel przyłącza 0,4kV

Rozdzielnica istniejąca w pobliżu projektowanej sceny



ROZDZIELNICĘ ZABUDOWAĆ W SZAFCE TYPU ZK ZAMYKANE NA KLUCZ
ODBIORCY

Ochrona dodatkowa przed dotykiem pośrednim: SAMOCZYNNE WYŁĄCZENIE ZASILANIA
UKŁAD SIECI TN-C

PRACOWNIA PROJEKTOWA zArys ul.Orzechowa 1; 72-003 Dobra/ Szczecin		
PROJEKT BUDOWLANY		
SCENA Z ZADASZENIEM O KONSTRUKCJI STALOWEJ		
Adres:	ul. Sportowa ;Dobra działka nr 399	
Inwestor:	Urząd Gminy Dobra Szczecińska ul.Szczecińska 16a ; 72-003 Dobra	
Projektant:	inż.Henryk Gałgański upr.bud.27/Sz/64 do proj. w specjalności energetyka	
Opracował	mgr inż. Jarosław Zieńkiewicz	
Sprawdził:	mgr inż. Jan Kisielewicz upr.bud.85/64 do proj. w specjalności energetyka	
Rozdzielnica bezpiecznikowa		
Branża: ENERGETYKA	Nr rysunku	E1
Skala :		
Data: kwiecień 2009		
PROJEKT CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM		