

Dobra, 25.01.2010r.

Wszyscy Wykonawcy

WKI.ZP.SG.341-06/10r.

Dot.: Przetargu nieograniczonego na: *Oświetlenie ulic w Dobrej: Poziomkowej, część Tulipanowej, Konwaliowej i Kameliowej – etap III ul. Poziomkowa*

Zamawiający informuje, że w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na „*Oświetlenie ulic w Dobrej: Poziomkowej, część Tulipanowej, Konwaliowej i Kameliowej – etap III ul. Poziomkowa*” wpłynęły pytania od Wykonawców. W związku z tym, na podst. Art. 38 ust. 1 i 4 Ustawa z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. 07.223.1655 ze zmianami) wyjaśniamy:

Pytanie 1:

Dlaczego i gdzie zastosowano aż 9 sztuk Galmarów 2x3,6m? (punkt 13 przedmiaru). Gdzie należy zastosować uziomy typu Galmar?

Odpowiedź 1:

Zamawiający informuje, że w przedmiarze wystąpił błąd – jako uziom przyjęto bednarkę pod kablem.

Pytanie 2:

Czy na słupach należy zastosować wysięgniki do montażu opraw. Jeżeli tak to jakie?

Odpowiedź 2:

Zamawiający wyjaśnia, że oprawy oświetleniowe mają być montowane bezpośrednio na słupie.

Pytanie 3:

Czy szafka oświetlenia ulicznego ma być na fundamencie betonowym czy może być wykonana z fundamentem z tworzyw sztucznych. Jakiego typu ma być ta szafka oświetleniowa (SO-4/3 punkt 19 przedmiaru) czy też typu SO-6/3 jak pokazano na schemacie ideowym w dokumentacji?

Odpowiedź 3:

Zamawiający wyjaśnia, że szafa oświetlenia ulicznego SO -6/3 ma być montowana na fundamencie z tworzywa

Pytanie 4:

Czy w istniejącym złączu kablowym należy instalować bądź wymieniać wkładki bezpiecznikowe jeżeli tak to jakie?

Odpowiedź 4:

Zamawiający wyjaśnia, że wkładki bezpiecznikowe montuje ENEA Operator Sp. z o.o.

Pytanie 5:

Jakiego typu mają być oprawy oświetleniowe? W przedmiarze (Przedmiar_Zestawienie Materiałów pozycja 11) podana jest oprawa typu SGS 103 K SON-T 70W K II TP SP -/Malaga 2 kombi – oprawa ze źródłem światła Master SON-T plus. W projekcie natomiast zastosowano oprawy typu MALAGA SGS 103 ze źródłem światła Master SON-T PIA PLUS. Jakie oprawy zastosować docelowo?

Odpowiedź 5:

Zamawiający wyjaśnia, że docelowo należy zastosować oprawę oświetleniową Malaga 2 SGS 103 z źródłem światła Master SON-T PIA PLUS.

Pytanie 6:

Jakie i ile złącz typu IZK stosować na jeden słup? Ile złącz IZK fazowych, ile zerowych i ile bezpiecznikowych? W jaką wkładkę mają być wyposażone IZK bezpiecznikowe? (6A jak według schematu projektu czy 5A jak według opisu projektowego).

Odpowiedź 6:

Zamawiający wyjaśnia, że w słupie należy zastosować jedno złącze IZK dla oprawy oświetleniowej z bezpiecznikiem 4A.

Pytanie 7:

Składamy zapytanie do SIWZ czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie zamiennika dla słupów oświetleniowych stalowych na równoważne słupy oświetleniowe wykonane z innego materiału np. słupy oświetleniowe wykonane z kompozytów polimerowych wzmocnianych włóknem szklanym. Ewentualne zastosowanie słupów kompozytowych nie podwyższy kosztów inwestycji, a cechują go lepsze właściwości.

Słup oświetleniowy wykonany z kompozytów to rozwiązanie uznane przez Joint European Standard Institution za preferowane w sektorze drogowym całej Europy. Jest on znacznie bezpieczniejszy dla użytkowników dróg niż obecnie stosowane słupy z aluminium i stali, odporny na korozję, tani w eksploatacji oraz odporny na akty wandalizmu. Produkcję słupów z kompozytów polimerowych reguluje norma europejska PN-EN 40-7 „Słupy polimerowe z kompozytów wzmocnianych włóknem szklanym- wymagania.”

Odpowiedź 7:

Zamawiający wyjaśnia, że dla wykonania oświetlenia ulicznego w Dobrej przy ul Poziomkowej przewidziano słupy oświetlenia ulicznego jako metalowe stożkowe ocynkowane zgodnie z wytycznymi dotyczącymi sieci oświetlenia ulicznego wydanymi przez Eneos w Szczecinie razem z warunkami technicznymi.

Wykonanie projektu oświetlenia ulicznego w Dobrej przy ul Poziomkowej zatwierdzony został przez Eneos Szczecin. Zmiana typów słupów oświetlenia ulicznego wymaga ponownego uzgodnienia projektu i zmiany wytycznych do projektowania wydanych przez Eneos.

Wobec powyższego Zamawiający nie dopuszcza możliwości zastosowania słupów z kompozytów.

Z up. Wójta Gminy
Irena Ziemiał
Kierownik Wydziału
ds. Komunalnych i Inwestycji