

Dobra, 25.01.2010r.

Wszyscy Wykonawcy

WKI.ZP.SG.341-02/10r.

Dot.: Przetargu nieograniczonego na: *Dobra- budowa oświetlenia ul. Kaczeńcowa.*

Zamawiający informuje, że w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na „Dobra – budowa oświetlenia ul. Kaczeńcowa” wpłynęły pytania od Wykonawców. W związku z tym, na podst. Art. 38 ust. 1 i 4 Ustawa z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. 07.223.1655 ze zmianami) wyjaśniamy:

Pytanie 1:

Czy pod drogą ul. Graniczna musi być wykonany przewiert mechaniczny? (w przedmiarze nie ma na ten temat żadnej wzmianki).

Odpowiedź 1:

Zamawiający wyjaśnia, że należy wykonać pod drogą przecisk sterowany.

Z up. Wójta Gminy
Irena Zienka
Kierownik Wydziału
ds. Komunalnych i Inwestycji