

Dobra, 02.06.2009r.

**Wszyscy Wykonawcy**

WKI.ZP.SG.341-49/09r.

Dot.: Przetargu nieograniczonego na: Wołczkowo – wymiana sieci wodociągowej w ul. Ogrodowej

Zamawiający informuje, że w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na „Wołczkowo – wymiana sieci wodociągowej w ul. Ogrodowej” wpłynęły pytania od jednego z Wykonawców. W związku z tym, na podst. Art. 38 ust. 1 Ustawa z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. 07.223.1655 ze zmianami) wyjaśniamy:

**Pytanie 1:**

Czy dopuszcza się zastosowanie przy tej przebudowie metody krakingu statycznego?

**Odpowiedź 1:**

Zamawiający wyjaśnia, że przy zaprojektowanym zadaniu metoda krakingu statycznego nie sprawdziła by się, ze względu na to, że trasa nowej i starej sieci nie jest tożsama. Z w/w względów Zamawiający nie dopuszcza zastosowania tej metody.

**Z up. Wójta Gminy**

*Irena Ziental*  
**Kierownik Wydziału  
ds. Komunalnych i Inwestycji**