

Dobra, 24.02.2009r.

**Wszyscy Wykonawcy**

WKI.ZP.MP.341-23/09

Dot.: Przetargu nieograniczonego na „Budowa ulicy Nasiennej w Mierzynie wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz z finansowaniem spłacanym przez Zamawiającego”- etap I

---

Zamawiający informuje, że w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na „Budowę ulicy Nasiennej w Mierzynie wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz z finansowaniem spłacanym przez Zamawiającego – etap I” wpłynęły pytania od jednego z Wykonawców. W związku z tym, na podst. Art. 38 ust. 1 i 4 Ustawa z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. 07.223.1655 ze zmianami) wyjaśniamy:

**Pytanie 1:**

W załączonym przedmiarze robót na ul. Nasienną brak jest pozycji dotyczącej wykonania warstwy odsączającej o gr. 10cm pod konstrukcję jezdni.

Prosimy o odpowiedź, czy należy skalkulować w kosztorysie pozycję dotyczącą tych robót.

**Odpowiedź 1:**

Zamawiający informuje, że należy w ofercie skalkulować warstwę odsączającą z piasku o grubości 10cm o powierzchni takiej jak powierzchnia jezdni.

**Pytanie 2:**

W załączonym przedmiarze robót na ul. Nasienną w pozycji „Ciągi pieszce – warstwa odcinająca” oraz „Ciągi pieszce- nawierzchnie” nie został uwzględniony chodnik oraz ścieżka rowerowa znajdująca się po stronie zachodniej ulicy.

Prosimy o odpowiedź, czy należy uwzględnić w kosztorysie chodnik oraz ścieżkę rowerową znajdującą się po stronie zachodniej ulicy. Jeżeli tak, to prosimy o uzupełnienie w w/w pozycjach przedmiaru brakujących ilości.

**Odpowiedź 2:**

Zamawiający informuje, że opis techniczny zawarty w załączniku nr 7 i 8 do SIWZ jest zbiorem wytycznych dotyczących wszystkich etapów niniejszego zadania, natomiast przedmiar robót stanowiący załącznik nr 6 przedstawia aktualny do wykonania etap robót budowlanych. Chodnik oraz ścieżka rowerowa znajdująca się po stronie zachodniej ulicy będą realizowane w kolejnym etapie robót budowlanych wobec powyższego informuję, że należy skalkulować cenę na podstawie przedstawionego przedmiaru robót.

Z up. Wójta Gminy  
Irena Zientyl  
Kierownik Wydziału  
ds. Komunalnych i Inwestycji